



Leszno, 17 czerwca 2020 r.

WR.ZZŚ.2.435.152.2020.RG

H. Szmoldag

3449/2020

URZĄD GMINY PRZYGODZICE	
WPLYNĘŁO	
KANCELARIA OGÓLNA	
Data:	22. 06. 2020
Ilość załączników	
Podpis	

Wójt Gminy Przygodzice
Pl. Powstańców Wielkopolskich 2
63-421 Przygodzice

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz w związku z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 31 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), odpowiadając na pismo Wójta Gminy Przygodzice z dnia 30 kwietnia 2020 r., znak: God.6220.8.2020 oraz po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia (KIP), złożonego przez G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z o.o., ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne,

wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia (powyżej 0,5 MPa do 1,0 MPa) o średnicy de 225 mm, PE 100 SDR 11 MOP 1,0 MPa z miejscowości Mikstat gm. Mikstat do miejscowości Wysocko Małe gm. Ostrów Wielkopolski” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazuję na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących wymagań:

1. Do prac budowlanych stosować sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający wymogi dopuszczające go do użytku. Rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzętu budowlanego musi zapewnić ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami.
2. Cały teren przedsięwzięcia wyposażać w wystarczającą ilość sorbentów do neutralizowania ewentualnie powstających wycieków substancji ropopochodnych.
3. Potrzeby sanitarne ekip budowlanych i osób przebywających na terenie prowadzonych robót zabezpieczyć poprzez ustawienie przenośnych sanitariatów (sanitariaty powinny posiadać szczelne zbiorniki na ścieki) , z których ścieki będą wywożone przez wyspecjalizowane firmy na oczyszczalnię ścieków.
4. W trakcie prac budowlanych chronić otwarte wykoppy przed ich zalaniem oraz przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń.
5. Zapewnić szczelność powierzchni w szczególności w strefach rozładunku i magazynowania materiałów budowlanych.
6. W przypadku ewentualnego uszkodzenia sieci drenarskich, należy dokonać ich odbudowy na podstawie stosownego pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez właściwy organ Wód Polskich.

7. Odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione firmy.
8. W przypadku trwałego odwodnienia wykopów budowlanych i odprowadzania wód z wykopów, należy dokonać zgłoszenia wodnoprawnego właściwemu organowi Wód Polskich.
9. Na przekroczenie gazociągiem wód płynących uzyskać pozwolenie wodnoprawne wydane przez właściwy organ Wód Polskich.

UZASADNIENIE

W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Przygodzice pismem z dnia 30 kwietnia 2020 r., znak: God.6220.8.2020 wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lesznie o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia (powyżej 0,5 MPa do 1,0 MPa) o średnicy do 225 mm, PE 100 SDR 11 MOP 1,0 MPa z miejscowości Mikstat gm. Mikstat do miejscowości Wysocko Małe gm. Ostrów Wielkopolski”, załączając wymagane prawem dokumenty – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP).

Pismem z dnia 20 maja 2020 r. Dyrektor Zarząd Zlewni Wód Polskich w Lesznie wezwał G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z o.o., ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne do uzupełnienia KIP oraz złożenia wyjaśnień. W dniu 5 czerwca 2020 r. zostały przedłożone w tut. Organie stosowne uzupełnienia i wyjaśnienia.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku, w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 31, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Przedmiotem inwestycji jest budowa gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia o średnicy do 225 mm PE 100 SDR 11 (powyżej 0,5 MPa do 1,0 MPa) Mikstat gm. Mikstat – Wysocko Małe gm. Przygodzice. Realizacja przedmiotowego gazociągu ma na celu zasilenie w gaz ziemny mieszkańców miasta i gminy Mikstat. Projektowany gazociąg ułożony będzie w całości w ziemi. Sieć gazową zaprojektowano z rur PE dn 225 x20,5 mm o długości 13 350 m. W miejscu włączenia gazociągu w m. Wysocko Małe przewiduje się stację redukcyjną w/c, która projektowana będzie według odrębnej dokumentacji. Gazociąg układany będzie na podsypce z piasku, starannie zagęszczonej i wyprofilowanej tak, aby obwód rury przylegał do podłoża. Gazociąg będzie przykryty warstwą ziemi o grubości 0,80m do 4,50m. W KIP wskazano, że na podstawie posiadanych badań geologicznych można stwierdzić, że dno wykopu będzie w każdym miejscu powyżej poziomu wód gruntowych. W przypadku wystąpienia poziomu wód gruntowych powyżej posadowienia osi gazociągu, w celu odwodnienia zastosowane zostaną igłofiltrery. Przejścia pod ciekami, rurą wzmocnioną RC PE dn 225 zostaną wykonane metodą przewiertu sterowanego bez naruszania dna i skarp brzegowych. Oś gazociągu będzie znajdować się min. 1,5 m pod dnem rzeki. Przewiduje się wykonanie łącznie 2 przekroczeń: Rzeki Barycz (dz. 423 obręb Wysocko Małe) i Kanału Chynowskiego (dz. 90/8 obręb Chynowa). Przewody sieci gazowej będą w rurach ochronnych wyprowadzonych poza skarpy cieków, komory przewiertowe i odbiorcze zlokalizowane będą poza skarpami cieków. Ścieki bytowe w okresie budowy gromadzone będą w przenośnych,

szczelnych urządzeniach typu Toy-Toy, dostarczanych przez firmę specjalistyczną. Nie przewiduje się powstawania ścieków przemysłowych.

Jak wyżej wskazano, z „KIP” wynika, że w związku z planowaną inwestycją mogą być prowadzone prace odwodnieniowe w obrębie wykopów. W związku z tym zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt. 5 i 8, cytowanej na wstępie niniejszej opinii ustawy Prawo wodne, trwałe odwodnienie wykopów budowlanych oraz odprowadzanie wód z wykopów budowlanych wymagają dokonania zgłoszenia wodnoprawnego właściwemu organowi Wód Polskich. Ponadto zgodnie z art. 389 pkt 9 w/w ustawy, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) – Barycz od źródła do Dąbrówki o kodzie PLRW60001714119. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) JCWP Barycz od źródła do Dąbrówki została oceniona jako silnie zmieniona część wód (SZCW) o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla JCWP określono odstępstwo - przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego (2027 r.) ze względu na brak możliwości technicznych oraz występującą w zlewni presję rolniczą.

Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie JCWPd nr 80 o kodzie PLGW600080, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny. Planowana inwestycja zlokalizowana jest częściowo na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 303 – Pradolina Barycz – Głogów (E). Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie stref ochronnych ujęć wód podziemnych. Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniem, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz nałożone wymagania na etapie realizacji i eksploatacji planowanej stacji paliw nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Jednocześnie zwracam się do Wójta Gminy Przygodzice, aby w toku prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, poinformował strony postępowania o wydaniu niniejszej opinii.


DIREKTOR
Małgorzata Walczak

Sprawę prowadzi:

Robert Grzemski, tel.: 65 547 61 45, e-mail: robert.grzemski@wodypolskie.gov.pl

Do wiadomości:

1. G. EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.

Ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne

2. ZZŚ aa