



Burmistrz
Miasta i Gminy Mikstat
ul. Krakowska 17
63-510 Mikstat

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), zwanej dalej o.o.s., w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz w związku z art. 397 ust. 3 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.), a także §3 ust. 1 pkt. 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), odpowiadając na pismo Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat z dnia 12 września 2022 r., znak: IGP.6220.12.2022 oraz po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia (KIP), złożonego w imieniu Inwestora Miasto i Gmina Mikstat przez pełnomocnika Pana Waldemara Krząstka,

wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mikstat Pustkowie - w ciągu ulicy Odolanowskiej”, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazuję na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących wymagań:

1. Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju dla maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym, w izolacji od środowiska gruntowo-wodnego.
2. We wszystkich w/w miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie, ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.
3. Odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione firmy.
4. W trakcie prac budowlanych chronić otwarte wykopu przed ich zalaniem oraz przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń.
5. Potrzeby sanitarne ekip budowlanych i osób przebywających na terenie budowy zabezpieczyć poprzez ustawienie przenośnych sanitariatów (sanitariaty powinny posiadać szczelne zbiorniki na ścieki) opróżnianych przez wyspecjalizowane firmy.

UZASADNIENIE

W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat wnioskiem z dnia 12 września 2022 r., znak: IGP.6220.12.2022 wystąpił do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lesznie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, załączając wymagane prawem dokumenty – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia (KIP).

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku, w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) planowana inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w §3 ust. 1 pkt 81.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym w miejscowości Mikstat Pustkowie planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. 751, 673/2, 1006, 1010/1, 1011 obręb Mikstat oraz na działkach 693/1, 936 obręb Mikstat Pustkowie, gmina Mikstat, powiat ostrzeszowski, województwo wielkopolskie i podłączeniu jej poprzez istniejący system kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikstat, skąd ścieki doptywać będą do oczyszczalni ścieków Spółki Wodnej „Strzegowa”.

Zakres planowanej inwestycji obejmować będzie budowę: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – kanały z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy Dn200 mm o długości około 1,3 km, uzbrojenie kanałów stanowić będą studnie betonowe lub z tworzywa sztucznego o średnicy Dn 400mm do Dn1200 mm, rurociągów tłocznych o długości około 1,0 km, wykonanych z rur z tworzywa sztucznego o średnicy max do Dz 125 mm oraz przepompowni ścieków – 1 szt. Rurociągi układane będą na głębokościach ca 1,6 m do 2,5 m. p.p.t., a przepompownia posadowiona będzie na głębokości ok. 1,75 m p.p.t.

Z analizy KIP wynika, że rury układane będą na wyprofilowanym dnie, na gruncie nośnym. Przed rozpoczęciem robót ziemnych dokonane zostanie wytyczenie trasy planowanej sieci. Warstwy podbudowy i gruntu nadające się do wykorzystania odłożone zostaną na bok, do późniejszego zasypywania wykopów. W ramach budowy sieci wykonane będą roboty ziemne mechaniczne i ręczne, roboty bezwykopowe i prace budowlano-montażowe. Montaż rur na dnie wykopu prowadzony będzie na podłożu całkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem. W ramach przedmiotowej inwestycji będą przeprowadzane próby wytrzymałości i szczelności rurociągów.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe pochodzące od pracowników zatrudnionych na budowie gromadzone będą w szczelnych osadnikach przenośnych sanitariatów, np. typu Toi-Toi, skąd okresowo wywożone będą przez specjalistyczną firmę do oczyszczalni ścieków. Na terenie planowanej inwestycji nie będą powstawały ścieki przemysłowe. W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, wody te będą wsiąkały bezpośrednio w grunt.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś tut. organ Wód Polskich ustalił co następuje: projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) – Barycz od źródła do

Dąbrówki o kodzie PLRW60001714119. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) - JCWP Barycz od źródła do Dąbrówki została oceniona jako silnie zmieniona część wód (SZCW) o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla JCWP określono odstępstwo - przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego (2027 r.) ze względu na brak możliwości technicznych oraz występującą presją rolniczą.

Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie jednolitych części wód podziemnych – JCWPd nr 80 o kodzie PLGW600080, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny.

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP). Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie stref ochronnych ujęć wód podziemnych. Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwości osiągnięcia celów środowiskowych.

Jednocześnie zwracam się do Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat, aby w toku prowadzonego postępowania, zgodnie z art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego poinformował strony postępowania o wydaniu niniejszej opinii.

Z-CA DYREKTORA
Piotr Kozdrój

Do wiadomości:

1. Pełnomocnik Pan Waldemar Krząstek
AIW PROJEKT
ul. Sportowa 6
63-510 Mikstat
2. ZZŚ a/a

Sprawę prowadzi:

Alicja Skrzypczak, tel.: 65 547 61 45, e-mail: alicja.skrzypczak@wodypolskie.gov.pl

