

Mikstat, dn. 16.10.2023 r.

**Parafia Rzymsko – Katolicka
p.w. Świętej Trójcy w Mikstacie
ul. Grabowska 1
63-510 Mikstat**

**Wszyscy wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „prace ratunkowe zabytkowej plebani parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Trójcy w Mikstacie”.

Zamawiający Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Świętej Trójcy informuje, że do przedmiotowego postępowania otrzymał pytania i poniżej udziela odpowiedzi.

Pytanie 1

W nawiązaniu do zamieszczonej dokumentacji przetargowej prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób wykonać prace związane z drenażem budynku bez rozbiórki nawierzchni z kostki brukowej (brak prac związanych z usunięciem nawierzchni i podbudowy i później jej odtworzeniu w przedmiarze)? Prosimy o informację kto ponosi koszty zajęcia chodnika na czas realizacji prac (tego punktu również brakuje w przedmiarze). Pomimo faktu, że przedmiar stanowi funkcję pomocniczą, to uważamy, że wszyscy muszą mieć szansę wycenić ten sam zakres prac do wykonania, gdyż wynagrodzenie za roboty jest ryczałtowe.

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru w wyżej opisanym zakresie - o ile będą one konieczne do wykonania.

Odpowiedź:

Drenaż opaskowy wymieniony jest w Programie Prac Konserwatorskich jako zalecenie. W dokumentacji budowlanej zastąpiony jest iniekcją, stąd omyłkowo pojawił się w przedmiarze robót. Istnieje natomiast konieczność rozebrania i następnie odtworzenia chodnika ze względu na wzmocnienie fundamentów. Prosimy ująć w ofercie rozebranie a następnie odtworzenie 40,00 m 2 chodnika. Koszt zajęcia pasa drogowego ponosi wykonawca robót.



**Parafia Rzymskokatolicka
pw. ŚWIĘTEJ TRÓJCY
w Mikstacie
63-510 Mikstat, ul. Grabowska 1
tel. 062.731.00-06**