



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KOŚCIERZYNIE

Kościerzyna, dnia 28.06.2024 r.

SHK.9022.2.110.2024.PS

Bieżąca ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpielii nr 18/HK/24

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie, działając w oparciu o art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416), art. 344 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.), § 4 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpielii (Dz. U. z 2019 r., poz. 255) – na podstawie wyników badania jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpielii **nad jeziorem Wdzydze przy Ośrodku Wypoczynkowym LARGO**, wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej i dostarczonych przez organizatora - sprawozdanie z badań S1743/2024 z dnia 27.06.2024 r., wykonanych zgodnie z metodami referencyjnymi, przez Laboratorium Analityczne ul. Świecka 96A, 89-500 Tuchola

**stwierdza, że woda w miejscu okazjonalnie
wykorzystywanym do kąpielii nad jeziorem
Wdzydze przy Ośrodku Wypoczynkowym
LARGO jest przydatna do kąpielii**

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KOŚCIERZYNIE
Grażyna Greinke

z up. Katarzyna Duska

Otrzymują:

1. „LARGO” Sp. z o.o., ul. Bytomska 40, 81-509 Gdynia
2. O.W. „LARGO”, Czarnowodzianka 2, 83-441 Borsk
3. Wójt Gminy Karsin (ePUAP)
4. aa



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KOŚCIERZYNIE**

Kościerzyna, dnia 28.06.2024 r.

SHK.9022.1.299.2024.WJ

**O.W. Czarnowodzianka Sp. z o.o.
Czarnowodzianka 1
83-442 Borsk**

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
NR 185 /HK/2024**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), oraz §21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie po rozpatrzeniu wyników badań laboratoryjnych próbek wody z wodociągu **Czarnowodzianka Sp. z o. o.** zaopatrującego w wodę **Ośrodek Wypoczynkowy „Czarnowodzianka” Sp. z o. o. w Borsku**

- sprawozdanie z badań nr 436z/2024/LBŚ i 436z/1/2024/LBŚ dnia 07.06.2024 r. próba wody pobrana w dniu 04.06.2024 r. z instalacji wodociągowej kurka czerpalnego przy zlewozmywaku w kuchni ośrodka,

- sprawozdanie z badań nr 460z/2024/LBŚ, dnia 14.06.2024 r. próba wody pobrana w dniu 11.06.2024 r. z instalacji wodociągowej kurka czerpalnego przy zlewozmywaku w kuchni ośrodka,

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu **Czarnowodzianka Sp. z o. o.** zaopatrującego w wodę **Ośrodek Wypoczynkowy „Czarnowodzianka” Sp. z o.o. w Borsku**
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje: w próbie wody pobranej w dniu 04.06.2024 r. stwierdzono przekroczenie mętności w wodzie - 2,7NTU. Powtórne badanie wody wykonane w dniu 11.06.2024 r. nie potwierdziły ww. przekroczenia.

Jakość wody w analizowanych próbach w badanym zakresie odpowiada wymaganiom dotyczącym jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie wydał ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia i konsumentów oraz właściwego wójta gminy.

Otrzymują:

1. O.W. CZARNOWODZIANKA Sp. z o. o., Czarnowodzianka 1, 83-442 Borsk

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Karsin (ePUAP)

2. aa

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KOŚCIERZYNIE
Grażyna Greinke

z up. Katarzyna Duska