

Karsin, 16.02.2017 r.

ZP 271.1.2017.2

WYKONAWCY - wszyscy -

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. Budowa drogi gminnej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w Wielu, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytania z dnia 14.02.2017 r.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

1. Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1000 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

Odp.

Ze względu na głębokość posadowienia projektowanej kanalizacji deszczowej Zamawiający nie dopuszcza zmiany rodzaju materiału do budowy sieci kanalizacji deszczowej.

2. Pytania z dnia 15.02.2017 r.

1. W odniesieniu do zapisu rozdziału VI SIWZ, pkt. 4 „W kosztorysach ofertowych należy nazwać jednoznacznie proponowane materiały, wyroby, urządzenia lub technologie, poprzez podanie ich typ i producenta...”, prosimy o usunięcie w/w zapisu, gdyż na etapie sporządzania oferty i przed podpisaniem umowy z Zamawiającym żaden z Wykonawców nie jest w stanie przewidzieć typu i producenta **wszystkich** materiałów jakie zostaną zastosowane podczas realizacji przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Wykonawca podtrzymuje dalszą część brzmienia pkt. 4 „Proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymaganiom SIWZ.”

Odp.

Wystarczającym dla Zamawiającego będzie podanie znanych Wykonawcy na etapie sporządzania oferty materiałów lub przewidywanych do zastosowania.

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke