

Karsin, 08.10.2015 r.

ZP 271.14.2015.1

WYKONAWCY
- wszyscy -

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Wdzydze Tucholskie oraz Borsk (Osiedle Zaborskie), Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytania z dnia 02.10.2015 r.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

1. Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego o średnicy DN 600 jako równoważne do studzienek z tworzywa sztucznego o średnicy DN 500.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie i uznaje w/w studzienki za równoważne.

Z poważaniem

Wójt

wz. Tomasz Szymański
Sekretarz Gminy