

ZP 271.18.2014

Gmina Karsin
83 – 440 Karsin
ul Długa 222
tel. 687-33-22
fax 687-31-20
e-mail: ug@karsin.pl

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wiele

w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp

Zgodnie z art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 29. 01 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz 907 z późn. zm.), oraz Rozdziałem VI pkt 7 SIWZ zmienia się treść SIWZ:

1. W Rozdziale II Opis Przedmiotu Zamówienia, ust 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego 0,4 kV przy ul. Górskiej i Prymasa Wyszyńskiego w miejscowości Wiele. Zakres zamówienia obejmuje:

- a) Budowę linii oświetleniowej, kablowej 0,4 kV YAKY 4x25mm² – L = 629 m.
- b) Montaż słupów oświetleniowych – 9 sztuk
- c) Montaż opraw oświetleniowych – 9 sztuk.
- d) Montaż uziomów – 5 szt.
- e) Montaż przepustów ochronnych o śr. 110 mm.”

2. Załącznik Nr 7 do SIWZ Specyfikacja Techniczna– otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej modyfikacji.

Stosowne zmiany wprowadzono do treści SIWZ i załączników.

Karsin, dnia 27.10.2014 r.