



Karsin, 28.10.2014 r.

ZP 271.17.2014

GMINA KARSIN
83-440 KARSIN, ul. Długa 222
REGON 191675155
NIP 5911598654

WYKONAWCY

- WSZYSTYCH -

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wiele, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytania z dnia 27.10.2014 r.

W nawiązaniu do udzielonych przez państwa odpowiedzi i załączonych plików proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

1. W specyfikacji technicznej nie podano mocy oprawy oświetleniowej- proszę o uzupełnienie,
2. Na planie zagospodarowania terenu zamieszczonych jest 10 lamp, a przetarg zakłada montaż 9 szt. lamp- proszę o odpowiedź, która lampa nie wchodzi w zakres tego zamówienia?
3. Jeżeli jest taka możliwość proszę o wydłużenie terminu wykonania zamówienia. W projekcie budowlanym, w punkcie 7.5 napisano, że należy powiadomić z 2-tygodniowym wyprzedzeniem gestorów sieci a w szczególności Energa Oświetlenie sp. z o.o. Ponadto jeżeli weźmiemy pod uwagę zapis art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP potrzeba minimum 5 dni na podpisanie umowy. Oprócz tego na mapę z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej też poczekamy minimum 10 dni. Co więcej aktualny czas oczekiwania w przypadku słupów oświetleniowych i opraw ledowych wynosi nawet do 8 tygodni- proszę sprawdzić u producentów jaki jest czas oczekiwania na materiały.

Odp.

1. Moce opraw oświetleniowych należy obliczyć indywidualnie przy użyciu programu Dialux 4.8 dla następujących parametrów technicznych jezdni, dla której przyjęto sytuację oś B1, klasa oświetlenia ME6, dopuszczalna prędkość od 30 do 60 km/h, wymagana średnia luminacja 0,3 cd/m²
2. Lampa oznaczona 2.1/1 na drodze bocznej nie wchodzi do zakresu zamówienia.
3. Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu wykonania zamówienia do 15 grudnia 2014 r.


.....
(podpis kierownika zamawiającego)