



Karsin, 03.10.2014 r.

ZP 271.17.2014

GMINA KARSIN
83-440 KARSIN, ul. Długa 222
REGON 191675155
NIP 5911598654

WYKONAWCY
- wszyscy -

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przytarnia, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytania z dnia 29.10.2014 r.

Dotyczy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przytarnia.

Pytanie

Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004 roku, Art.30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przeniesieniu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, dopuszczając w zadaniu możliwość zamiany obiektu tłoczni ścieków opisanego w przedmiocie zamówienia na równoważne rozwiązanie technologiczne tłoczni typu suchego z pompami z wirnikiem otwartym typu Veriflex zapewniającego wolny przebieg dla zanieczyszczeń stałych, nie większy niż opisany w przedmiocie zamówienia?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości,

2. Pytania z dnia 29.10.2014 r.

Dotyczy : Przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przytarnia



..... z Sierakowic prosi o zamieszczenie na stronie internetowej w/w przetargi przedmiaru robót w wersji ATH

Odp.

Zamawiający informuje, iż nie dysponuje przedmiarami w wersji ATH.

3. Pytania z dnia 01.10.2014 r.

Dotyczy: ZP 271.17.2014

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przytarnia"

1. Prosimy o udostępnienie załącznika Nr 3 (przedmiar robót) w wersji elektronicznej z rozszerzeniem pliku "ath" w znacznym stopniu ułatwi to oferentowi przygotowanie oferty cenowej.
2. Prosimy o potwierdzenie, że Przedmiar robót (wersja "pdf") zamieszczony w materiałach przetargowych jest **Załącznikiem nr 3**

Odp.

1. Zamawiający informuje, iż nie dysponuje przedmiarami w wersji ATH.
2. Zamawiający potwierdza.

4. Pytania z dnia 02.10.2014 r.

1. Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1000, DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Należy wykonać studzienki betonowe, zgodnie z projektem.

GMINA KARSIN
83-440 KARSIN, ul. Długa 222
REGON 191675155
NIP 5911598154

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke