

ZP 271.14.2014

Gmina Karsin
83 – 440 Karsin
ul Długa 222
tel. 687-33-22
fax 687-31-20
e-mail: ug@karsin.pl

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych dla wsi Osowo, Osówko i Bąk

w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp

Zgodnie z art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 29. 01 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz 907 z późn. zm.), oraz Rozdziałem VI pkt 7 SIWZ modyfikuje się treść SIWZ:

1. W Rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

- 1) Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłączy wodociągowych oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Osowo, Osówko i Bąk.

Sieć wodociągowa (Bąk): ok. 771 mb (PE Ø 32)

- wykonanie ok. **44 przyłączy** wodociągowych o średniej długości przyłącza 17,52 mb z rur PE Ø 32, celem podłączenia budynku do sieci wodociągowej;
- zasuwy i nawiertaki zaciskowe należy oznakować tabliczkami informacyjnymi umocowanymi do trwałych obiektów w miejscach widocznych w odległości nie większej niż 2,5 m. od uzbrojenia;
- trasę przyłącza ułożonego w ziemi należy oznakować taśmą z tworzywa sztucznego;
- po zakończeniu robót montażowych, a przed zasypaniem wykopu należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej.

Sieć kanalizacyjna (Osowo, Osówko, Bąk): ok. 2 375 mb (PVC Ø 160)

- wykonanie ok. **191 przyłączy** kanalizacji sanitarnej o średniej długości przyłącza 12,43 mb z rur PVC Ø 160 twardych z rdzeniem niespionym klasy N - kielichowych uszczelnionych za pomocą uszczelek gumowych, celem podłączenia budynku do studzienki kanalizacyjnej;
- montaż 134 studni przyłączeniowych PCV Ø 315;
- trasę przyłącza ułożonego w ziemi należy oznakować taśmą z tworzywa sztucznego;
- po zakończeniu robót montażowych, a przed zasypaniem wykopu należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: **do 30 października 2014 r.**

2. W Rozdziale VI. SKŁADANIE OFERT, ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Karsinie ul. Długa 222 do **dnia 18 lipca 2014 r. do godz. 10³⁰**

Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie podanym wyżej będą zwracane wykonawcom.

Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w jednej zamkniętej kopercie, która powinna być zaadresowana:

**Urząd Gminy w Karsinie
ul. Długa 222
83 – 440 Karsin
woj. pomorskie**

**z dopiskiem: *Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
dla wsi Osowo, Osówko i Bąk***

oraz: *„nie otwierać przed dniem 18 lipca 2014 r. do godz. 11⁰⁰”.*

Ponadto koperta musi posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można ją było odesłać w przypadku stwierdzenia złożenia jej po upływie terminu składania ofert.

Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską), o terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego, a nie termin np. wysłania oferty listem poleconym lub złożenia zlecenia Oferty pocztą kurierską.

3. W Rozdziale VII. POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, ust. 1.1 otrzymuje brzmienie:

1.1. Złożone Oferty zostaną otwarte publicznie **w dniu 18 lipca 2014 r. o godz. 11⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego w Karsinie ul. Długa 222 – w obecności przedstawicieli Wykonawców, którzy zechcą wziąć udział w otwarciu ofert.

4. Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz oferty – otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej modyfikacji.

5. Załącznik Nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy – otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej modyfikacji.

Stosowne zmiany wprowadzono do treści SIWZ.

Karsin, dnia 04.07.2014 r.