

KSZTAŁTKI (1.4301)

KOŁNIERZ WYMIANY DN200mm + KOŁNIERZ LUŹNY	DN 2642 –17szt.
KOŁNIERZ WYMIANY DN150mm + KOŁNIERZ LUŹNY	DN 2642 – 7szt.
KOŁNIERZ WYMIANY DN 50mm + KOŁNIERZ LUŹNY	DN 2642 – 2szt.
KOŁNIERZ ZASLEPIAJĄCY DN200mm	DN 2527 – 2szt.
KOLANO 90° R=1,5 D DN 200mm (219,1x3,0)	DN 2605 – 6szt.
KOLANO 90° R=1,5 D DN 150mm (168,3x3,0)	DN 2605 – 3szt.
KOLANO 90° R=1,5 D DN 50mm (60,3x3,0)	DN 2605 – 7szt.
TRÓJNIK ROWNOPRZELOTOWY 90° DN 200/200mm	(219,1x3,0) DN 2616 – 2szt.
REDUKCJA NIESYMETRYCZNA DN100/50mm	(114,3/60,3) – 1szt.
REDUKCJA NIESYMETRYCZNA DN200/100mm	(219,1/114,3) – 1szt.
REDUKCJA NIESYMETRYCZNA DN200/150mm	(219,1/168,3) – 2szt.

OBEJMA DO RUR STALOWYCH DN 200 – 2 SZT.
OBEJMA DO RUR STALOWYCH DN 150 – 3 SZT.
OBEJMA DO RUR STALOWYCH DN 50 – 20 SZT.

ŚREDNICE I MATERIAŁ RUR:

Stal
DN 50mm – 60,3x3,0mm STAL 1.4301 (4,31 kg/mb) L=51,50m
DN 150mm – 168,3x3,0mm STAL 1.4301 (12,42 kg/mb) L= 7,20m
DN 200mm – 219,1x3,0mm STAL 1.4301 (16,24 kg/mb) L=34,00m

PE
DN 20 – #25 PE100 SDR17

PVC
#160 PCV
#200 PCV

UWAGA !

1. PRZEŚCIA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE WYKONAĆ W TULEJACH OCHRONNYCH
2. RUROCIĄGI TECHNOLOGICZNE WYKONAĆ ZE STALI NIERDZEWNEJ SS 1.4301
3. WSZYSTKIE PRACE KONSTRUKCYJNE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ
4. POŁĄCZENIA KOŁNIERZOWE STAL NIERDZEWNA 1.4301
   KOŁNIERZ LUŹNY NIERDZEWNY ST.304 WYKONANE ZGODNIE Z DIN 2642 (PN10).
   KOŁNIERZ WYMIANY ST.304 WYKONANE ZGODNIE Z DIN 2642 (PN10)
5. PRZEŚCIE KOŁNIERZOWE STAL NIERDZEWNA / PCV WYKONAĆ ZA POMOCĄ KOŁNIERZA SPECJALNEGO HARLE DO RUR PCV
6. RUROCIĄG TŁOCZNY PIX–U UKŁADAĆ W JEDNYM ODCINKU

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	MASA [kg]	PRODUCENT / DOSTAWCA
2'.5	PRZEJŚCIE SZCZELNE ŁAŃCUCHOWE EU–2, TYPU A–2, (Ø.DN20mm)	3		INTEGRA
2'.4	PRZEJŚCIE SZCZELNE ŁAŃCUCHOWE EU–2, TYPU A–2, 7 OGNIW (Ø.DN50mm)	3		INTEGRA
2'.3 3'.8	PRZEJŚCIE SZCZELNE ŁAŃCUCHOWE EU–3, TYPU A–2, 15 OGNIW (Ø.DN150mm)	2		INTEGRA
2'.2 3'.7	PRZEJŚCIE SZCZELNE ŁAŃCUCHOWE EU–3, TYPU A–2, 20 OGNIW (Ø.DN200mm)	8		INTEGRA
2'.1	PRZEJŚCIE SZCZELNE ŁAŃCUCHOWE EU–5, TYPU A–2, 20 OGNIW (Ø.DN300mm)	1		INTEGRA
	WYPOSAŻENIE DODATKOWE			
4'.6	KONTENER Z KOMPLETNYM WYPOSAŻENIEM	1 KPL.		KAESER
4'.5	ZAWÓR KULOWY DN50mm	2		ZAKUP RYNKOWY
4'.2; 4'.4;	PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA ODCINAJĄCA DN 150 Pn1,6 MPa Z WYKŁADZINĄ DO PRACY W WYSOKIEJ TEMPERATURZE Z NAPĘDEM RĘCZNYM	2		EBRO
4'.1; 4'.3;	DMUCHAWA ŚRUBOWA EBS 380 L SFC	2		KAESER
OB. NR 4'	WĘZEŁ DMUCHAW			
3'.6	PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA ODCINAJĄCA DN 80 Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM	1		EBRO; AUMA
3'.5	PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA ODCINAJĄCA DN 80 Z NAPĘDEM RĘCZNYM	1		EBRO
3'.2	PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA ODCINAJĄCA DN 200 Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM	1		EBRO; AUMA
3'.1; 3'.3; 3'.4	PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA ODCINAJĄCA DN 200 Z NAPĘDEM RĘCZNYM	3		EBRO
OB. NR 3'	KOMORA WYLOTOWA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH			
2'.6.3	OSŁONA PRZELEWU	1 KPL.	~5,00	FLYGT / XYLEM
2'.6.2	ZAWÓR MEMBRANOWY KOŁNIERZOWY TYPU ZWA DN50mm Z NAPĘDEM RĘCZNYM	1	9,40	TOFAMA
2'.6.1	POMPA ZATAPIALNA DO OSADU TYP DP 3057.181 MT/232, Nn=1,7kW INSTALACJA STACJONARNA, "MOKRA" DO OPUSZCZANIA PO PROWADNICACH, BEZ PROWADNICY, WYPOSAŻENIE: STOPA SPRZĘGAJĄCA G 2", GÓRNY UCHWYT PROWADNICY 3/4", KABEL ZASILAJĄCO–STEROWNICZY 10m, ŁAŃCUCH KO DO WYCIĄGANIA POMPY Z PODŚCIO. ODKWINAŁ, L=7m (DO 0,2 T) PROWADNICE DN20mm WYKONANE WARSZTATOWE STAL 1.4301.	1	34,00	FLYGT / XYLEM PROWADNICE – ZAKUP RYNKOWY
OB. NR 2'd	ZBIORNIK OSADU			
2'.c.3; 2'.c.4	PRZELEW PŁYWAJĄCY KO DN200mm	2 KPL.		FLYGT / XYLEM
2'.c.2	MIESZADŁO SR 4640.412 SJ, Nn=2,5 kW, n=705 obr./min MONTAŻ NA PROWADNICY , MIESZADŁO Z PODPORĄ, ZWĘZKĄ STRUMIENIOWĄ, WIRNIK ŚMIGŁOWY O ŚREDNICY 368,0mm PROWADNICE L=50x50mm STAL 1.4301	1 KPL.	70,00	FLYGT / XYLEM
2'.c.1	POMPA ZATAPIALNA DO OSADU TYP DP 3057.181 MT/232, Nn=1,7kW INSTALACJA STACJONARNA, "MOKRA" DO OPUSZCZANIA PO PROWADNICACH, BEZ PROWADNICY, WYPOSAŻENIE: STOPA SPRZĘGAJĄCA G 2", GÓRNY UCHWYT PROWADNICY 3/4", KABEL ZASILAJĄCO–STEROWNICZY 10m, ŁAŃCUCH KO DO WYCIĄGANIA POMPY Z PODŚCIO. ODKWINAŁ, L=7m (DO 0,2 T) PROWADNICE DN20mm WYKONANE WARSZTATOWE STAL 1.4301.	1 KPL.	34,00	FLYGT / XYLEM PROWADNICE – ZAKUP RYNKOWY
OB. NR 2'c	KOMORA CHEMICZNA			
2'b.9	SONDA POMIARU POZIOMU TLENU – WG AKPiA			
2'b.8	SYGNALIZATORY POZIOMU – WG AKPiA			
2'b.7	SYSTEM NAPOWIETRZANIA SANITARE	1 KPL.		FLYGT / XYLEM
2'b.5; 2'b.6	PRZELEW PŁYWAJĄCY KO DN200mm	2 KPL.		FLYGT / XYLEM
2'b.3; 2'b.4	MIESZADŁO SR 4640.412 SJ, Nn=2,5kW, n=705 obr./min MONTAŻ NA PROWADNICY , MIESZADŁO Z PODPORĄ, ZWĘZKĄ STRUMIENIOWĄ, WIRNIK ŚMIGŁOWY O ŚREDNICY 368,0mm PROWADNICE L=50x50mm STAL 1.4301	2 KPL.	70,00	FLYGT / XYLEM
2'b.2	POMPA ZATAPIALNA DO OSADU TYP DP 3057.181 MT/232, Nn=1,7kW INSTALACJA STACJONARNA, "MOKRA" DO OPUSZCZANIA PO PROWADNICACH, BEZ PROWADNICY, WYPOSAŻENIE: STOPA SPRZĘGAJĄCA G 2", GÓRNY UCHWYT PROWADNIC 3/4", KABEL ZASILAJĄCO–STEROWNICZY 10m, ŁAŃCUCH KO DO WYCIĄGANIA POMPY Z PODŚCIO. ODKWINAŁ, L=7m (DO 0,2 T) PROWADNICE DN20mm WYKONANE WARSZTATOWE STAL 1.4301.	1 KPL.	34,00	FLYGT / XYLEM PROWADNICE – ZAKUP RYNKOWY
2'b.1	POMPA ZATAPIALNA DO ŚCIEKÓW TYP NL 3127.160/LT.426, Nn=4,7kW INSTALACJA STACJONARNA "MOKRA" W STUDNI TŁOCZNEJ 600 mm; WYPOSAŻENIE: KABEL ZASILAJĄCO–STEROWNICZY 10m, ŁAŃCUCH KO DO WYCIĄGANIA POMPY Z PODŚCIO. ODKWINAŁ, L=7m (DO 0,2 T)	1 KPL.	140,00	FLYGT / XYLEM
OB. NR 2'b	KOMORA BIOLOGICZNA			
2'a.4	SYGNALIZATORY POZIOMU – WG AKPiA			
2'a.3	PRZELEW RURA STAL 1.4301 DN 200mm	1 KPL.		ZAKUP RYNKOWY
2'a.2	MIESZADŁO ZATAPIALNE SR 4640.412 SJ Nn=2,5 kW, n=705 obr./min MONTAŻ NA PROWADNICY , MIESZADŁO Z PODPORĄ, ZWĘZKĄ STRUMIENIOWĄ, WIRNIK ŚMIGŁOWY O ŚREDNICY 368,0mm PROWADNICE L=50x50mm STAL 1.4301	1 KPL.	70,00	FLYGT / XYLEM
2'a.1	POMPA ZATAPIALNA DO ŚCIEKÓW TYP NP 3102.160 LT/421, Nn=3,1kW, INSTALACJA STACJONARNA, "MOKRA" DO OPUSZCZANIA PO PROWADNICACH, BEZ PROWADNICY, WYPOSAŻENIE: STOPA SPRZĘGAJĄCA DN150mm, GÓRNY UCHWYT PROWADNIC 2", KABEL ZASILAJĄCO–STEROWNICZY 10m, ŁAŃCUCH KO DO WYCIĄGANIA POMPY Z PODŚCIO. ODKWINAŁ, L=7m (DO 0,2 T) PROWADNICE DN50mm WYKONANE WARSZTATOWE STAL 1.4301	1 KPL.	120,00	FLYGT / XYLEM PROWADNICE – ZAKUP RYNKOWY
OB. NR 2'a	ZBIORNIK BUFOROWY			
OB. NR 2'	REAKTOR SEKWENCYJNY ARBF F600.D.1			

Inwestor:	Urząd Gminy w Karsinie ul. Długa 222, 83-440 Karsin	Autor opracowania: Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz
Obiekt:	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Ciswo	Nazwa rysunku: Reaktor biologiczny z komorą wylotową, węzeł dmuchaw - rzut
Projektant:	mgr inż. Zbigniew Ograbek	upr. KUP/0065/POOS/06
Opracowanie:	mgr inż. Magdalena Kwiecieszewska	
Sprawdzający:	inż. Marian Stefanowski	upr. G.T.III.7210/35/78
PROJEKT B - W	Data: luty 2015r.	Skala 1:50 — Rys. nr 5

594x1200