

Karsin, 07.04.2017 r.

ZP 271.6.2017.1

## **WYKONAWCY**

### **- wszyscy -**

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z przyłączami na terenie Gminy Karsin, Zamawiający wyjaśnia:

#### **1. Pytania z dnia 05.04.2017 r.**

W nawiązaniu do treści SIWZ oraz zamieszczonej dokumentacji na stronie Zamawiającego dot. przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa i modernizacja mechaniczno-biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cisewie, gmina Karsin” prosimy o udzielenie odpowiedzi na n/w pytanie:

1. Czy Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe? Prosimy o wprowadzenie przynajmniej 4-letniego fakturowania.
2. Prosimy o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej, tj. .ath.
3. Jaki zakres prac obejmuje hasło pn.: „wymiana oczyszczalni”?
4. Czemu służy i czy Zamawiający również będzie wymagał dopuszczalne stężenie dla żelaza ogólnego  $\leq 10 \text{ mgFE/dm}^3$  dla ścieków oczyszczonych?
5. Po czyjej stronie będzie uzyskanie nowego pozwolenia wodno-prawnego?
6. Po czyjej stronie będzie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie?

#### **Odp.**

Odpowiedzi na pytania:

1. Ad. 1. Fakturowanie zgodnie z zapisami SIWZ i IPU.
2. Ad. 2. Inwestor nie posiada przedmiaru w wersji .ath.
3. Ad. 3. Błąd – pod hasłem „wymiana oczyszczalni” - dotyczy modernizacji istniejącego bloku technologicznego oczyszczalni – poprawiono nazewnictwo w harmonogramie (harmonogram w załączeniu).
4. Ad.4. Ponieważ do wylotu są kierowane także wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody, stąd zapis w decyzji. Nie dotyczy to wskaźników zanieczyszczeń z oczyszczalni.
5. Ad. 5. Pozwolenie wodno-prawne jest aktualne.
6. Ad. 6. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

**WÓJT GMINY**  
*mgr inż. Dorian Brunke*