

ZP 271.11.2013

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie – Etap I”, Zamawiający wyjaśnia:

Pytania z dnia 17.07.2013 r.

1. Zgodnie z opisem w SST dział 6 (Roboty blacharskie i dekarские) wynika, że dach należy pokryć dachówką ceramiczną czterozakładową. W części 5 wykonanie robót zapisano „Pokrycie dachówką cementową wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i instrukcją producenta dachówek”. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, jaki rodzaj dachówek i jaki kolor (duże rozbieżności cenowe) należy uwzględnić w wycenie.

Odp. Ad. 1. Dach należy pokryć dachówką karpiówką ceramiczną powlekaną w koronkę. Kolor naturalny ceglasty. Dachówka karpiówka winna spełniać następujące wymagania:

- dachówka o górnej powierzchni gładkiej;
- powlekana-kolor naturalny ceglasty
- przybliżone wymiary (dł./szer.) (mm): 380/175;
- grubość min. 10 mm;
- mrozoodporność min. 450cykli w temp. – 25°C;
- nasiąkliwość – max 2%;
- gwarancja min. 50 lat.

2. Zgodnie z zapisami w SST ściany murowane należy wykonać na zaprawie cementowo - wapiennej. Zgodnie z zapisem w opisie architektury pkt. 2.5.9 ściany należy wykonać na zaprawie systemowej. Co przyjąć do wyceny?

Odp. Ad. 2. Ściany należy wykonać na zaprawie systemowej.

3. W załączonych przedmiarach nie policzono gruntowania pod papę zgrzewaną. Wymóg technologiczny. Czy doliczyć?

Odp. Ad. 3. Gruntowanie pod papę termozgrzewalną należy uwzględnić w wycenie.

4. Czy w ofercie należy uwzględnić tylko zakres prac dotyczący części dobudowanej, zaznaczonej na rysunkach jako część rozbudowana?

Odp. Ad.4. Tak.

5. W załączonej dokumentacji zamieszczono zestawienia stolarki. Czy stolarkę okienną należy uwzględnić w wycenie?

Odp. Ad.5. Nie.

6. Czy zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych zewnętrznych należy uwzględnić w ofercie?

Odp. Ad.6. Tak, otwory okienne i drzwiowe należy zabezpieczyć.

7. Czy w zakres robót zewnętrznych wchodzi tylko uporządkowanie terenu po wykonanych robotach?

Odp. Ad.7. Tak.

8. W związku z późniejszym zamieszczeniem dokumentacji projektowej na stronie zamawiającego, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert.

Odp. Ad.8. Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.