



UWAGI :

- Instalację wykonać jako podtynkową.
- Wysokość montażu gniazd wtyczkowych :
 - 1,1 m od podłogi w kuchni i łazienkach,
 - 0,3 m od podłogi w pokojach i salach.
- Wysokość montażu wyłączników : 1,4 m od podłogi.
- Przewody nieoznaczone :
 - typu YDYp 3x2,5 mm2 - instalacja gniazd wtyczkowych,
 - typu YDYp 3x1,5 mm2 - instalacja oświetleniowa.

OZNACZENIA :

- oprawa świetlówkowa
- oprawa żarowa
- gniazdo wtyczkowe 1-faz
- gniazdo 3-faz
- silnik wentylatora
- oprawa ewakuacyjna
- wyłącznik 1-bieg
- wyłącznik świecznikowy
- wyłącznik schodowy
- wyłącznik krzyżowy
- oprawa świetlówkowa z wkładem awaryjnym
- przycisk ppoż

PRACOWNIA <i>DECADA</i> PROJEKTOWA			
Inż. Jędrzej Myska 77-100 Bytów ul. Ciepłowy 12 tel. 609 511 958; biuro: Kołczaryna ul.Wodna 14			
TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku Domu Kultury Osowa, działka numer 113, Gmina Karsin			
OPRACOWAŁ:	NR UPRAWNIEN	PODPIS	SKALA:
mgr inż. Marcin Blochowiak	POM/0019/POOE/07		1:100
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEN	PODPIS	DATA:
mgr inż. Mirosław Bukowski	46/Gd/2002		marzec 2013
NAZWA RYSUNKU			Rys. Nr
Plan instalacji gniazd wtyczkowych parteru			3