



UWAGI:

1. Instalację wykonać jako podtynkową.
2. Wysokość montażu gniazd wtyczkowych :
- 0,3 m od podłogi w pokojach i salach.
3. Wysokość montażu wyłączników : 1,4 m od podłogi.
4. Przewody nieoznaczone :
- typu YDYp 3x2,5 mm2 - instalacja gniazd wtyczkowych,
- typu YDYp 3x1,5 mm2 - instalacja oświetleniowa.

OZNACZENIA :

- [Symbol] oprawa świetłówkowa
- [Symbol] oprawa żarowa
- [Symbol] gniazdo wtyczkowe 1-faz
- [Symbol] gniazdo 3-faz
- [Symbol] silnik wentylatora
- [Symbol] oprawa ewakuacyjna
- [Symbol] wyłącznik 1-bieg
- [Symbol] wyłącznik świecznikowy
- [Symbol] wyłącznik schodowy
- [Symbol] wyłącznik krzyżowy
- [Symbol] oprawa świetłówkowa z wkładem awaryjnym
- [Symbol] przycisk ppoż

<div>PRACOWNIA</div> <div>DECADA</div> <div>PROJEKTOWA</div>			
inż. Jędrzej Myska 77-100 Bytów ul Ciesnowy 12 tel. 609 511 959, biuro: Kodłarczyna ul.Wodna 14			
TEMAT: Nadbudowa istniejącego budynku szkoły o piętro Wiele, działka numer 523, Gmina Karsin			
OPRACOWAŁ:	NR UPRAWNIENI	PODPIS	SKALA:
mgr inż. Marcin Błochowiak	POM/0019/POOE/07		1:100
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI	PODPIS	DATA:
mgr inż. Mirosław Bukowski	46/Gd/2002		luty 2013
NAZWA RYSUNKU			Rys. Nr
Plan instalacji oświetleniowej poddasza			3