



UWAGI:

- Instalację wykonać jako podtynkową.
- Wysokość montażu gniazd wtyczkowych :
- 0,3 m od podłogi w pokojach i salach.
- Wysokość montażu wyłączników : 1,4 m od podłogi.
- Przewody nieoznaczone :
- typu YDYp 3x2,5 mm2 - instalacja gniazd wtyczkowych,
- typu YDYp 3x1,5 mm2 - instalacja oświetleniowa.

OZNACZENIA :

- oprawa świetłóvkowa
- oprawa żarowa
- gniazdo wtyczkowe 1-faz
- gniazdo 3-faz
- silnik wentylatora
- oprawa ewakuacyjna
- wyłącznik 1-bieg
- wyłącznik świecznikowy
- wyłącznik schodowy
- wyłącznik krzyżowy
- oprawa świetłóvkowa z wkładem awaryjnym
- przycisk ppoż

| | | | |
|---|------------------|--------|-----------------------|
| PRACOWNIA DECADA PROJEKTOWA | | | |
| inż. Jędrzej Myska 77-100 Bytów ul. Ceynowy 12 tel. 609 511 959, biuro: Kocidłorzyna ul. Wodna 14 | | | |
| TEMAT: Nadbudowa istniejącego budynku szkoły o piętro Wiele, działka numer 523, Gmina Karsin | | | |
| OPRACOWAŁ: | NR UPRAWNIEN | PODPIS | SKALA: 1:100 |
| mgr inż. Marcin Błochowiak | POM/0019/POOE/07 | | |
| PROJEKTOWAŁ: | NR UPRAWNIEN | PODPIS | DATA: luty 2013 |
| mgr inż. Mirosław Bukowski | 46/Gd/2002 | | |
| NAZWA RYSUNKU Plan instalacji gniazd wtyczkowych poddasza | | | Rys. Nr 4 |