

Karsin: Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych dla wsi Górki, Kliczkowy i Borsk

Numer ogłoszenia: 398274 - 2012; data zamieszczenia: 15.10.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 310530 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 83-440 Karsin, woj. pomorskie, tel. 058 6873322, faks 058 6873120.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych dla wsi Górki, Kliczkowy i Borsk.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: I. Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłączy wodociągowych oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Górki, Kliczkowy i Borsk. Sieć wodociągowa: ok. 874,4 mb (PE Ø 32) - wykonanie ok. 70 przyłączy wodociągowych o średniej długości przyłącza 12,67 mb z rur PE Ø 32, celem podłączenia budynku do sieci wodociągowej; - w każdym budynku (lub studni wodomierzowej - w ilości 6 szt. które należy uwzględnić w cenie oferty) przed pierwszym punktem rozbioru zamontować należy zestaw wodomierzowy wyposażony w zawór odcinający i wodomierz o śr. nom. 20 mm, zawór zwrotny, zawór antyskażeniowy i zawór kulowy odcinający; - zasuwę lub obejmę (opaskę) należy zakończyć obudową w wykonaniu teleskopowym; - zasuwę i nawiertaki zaciskowe należy oznakować tabliczkami informacyjnymi umocowanymi do trwałych obiektów w miejscach widocznych w odległości nie większej niż 2,5 m. od uzbrojenia; - trasę przyłącza ułożonego w ziemi należy oznakować taśmą z tworzywa sztucznego; - po zakończeniu robót montażowych, a przed zasypaniem wykopu należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej. Sieć kanalizacyjna: ok. 550 mb (PVC Ø 160) - wykonanie ok. 146 przyłączy kanalizacji sanitarnej o średniej długości przyłącza 3,77 mb z rur PVC Ø 160 twardych z rdzeniem niespionym klasy N - kielichowych uszczelnionych za pomocą uszczelek gumowych, celem podłączenia budynku do studzienki kanalizacyjnej; - trasę przyłącza ułożonego w ziemi należy oznakować taśmą z tworzywa sztucznego; - po zakończeniu robót montażowych, a przed zasypaniem wykopu należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej. - oraz zakup wraz z instalacją 3 urządzeń do pomiaru ilości odprowadzanych ścieków (przepływomierzy ścieków).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.16.30-0, 45.23.24.23-3, 45.23.24.40-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Niniejszy projekt pt. Ochrona wód Jeziora Wdzydzkiego poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Górki, Kliczkowy, Borsk i sieci wodociągowej w miejscowości Borsk, jest

współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007 - 2013 w ramach działania 8.2 Lokalne infrastruktura ochrony środowiska.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska EKOMEL Spółka z o.o., ul. Angowicka
47, 89-600 Chojnice, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 162601,63 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 230000,00

Oferta z najniższą ceną: 230000,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 230000,00

Waluta: PLN.