

ZP 271.7.2012

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. Rozbudowa budynku Remizy OSP w Wdzydzech Tucholskich, Zamawiający wyjaśnia:

Pytania z dnia 26.07.2012 r.

1. Na projekcie planu zagospodarowania działki rozbudowa jest zaprojektowana na istniejącym przyłączy wodociągowym brak informacji o jego usunięciu lub przełożeniu,

Ad 1. Budynek zasilany z drugiej stron.

2. W przedmiarze oraz projekcie brak instalacji wewnętrznej wodociągowej i kanalizacyjnej oraz C.O.

Ad 2. Nie będzie instalacji.

3. Brak projektu lub przebudowy oraz przedmiaru przyłącza kanalizacyjnego,

Ad 3. Skalkulować tylko przepięcie pomiędzy budynkiem a istniejącym szambem.

4. Brak projektu szamba i jego lokalizacji, tylko przedmiar,

Ad 4. Należy skalkulować szambo z kręgów o pojemności zgodnie z przedmiarem.

5. Rysunek nr A1 i A2 brak w przedmiarze ławy pod komin oraz komina,

Ad 5. Należy skalkulować - komin ponaddach z cegły klinkierowej w przypadku komina murowanego z cegły.

6. Drzwi garażowe na rysunku A2 otwierane w zestawieniu stolarski rys nr A10 i w przedmiarze podnoszone jakie przyjąć,

Ad 6. Skalkulować podnoszone.

7. Rysunek A2 piec centralnego ogrzewania brak w przedmiarze,

Ad 7. Nie kalkulować.

8. Rysunek nr A10 drzwi D1 ognioodporne brak oznaczenia EI w opisie projektu oraz przedmiarze.

Ad 8. EI 30.

W związku z powyższym prosimy o udzielenie odpowiedzi jednocześnie prosimy wydłużenie terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.

Z poważaniem.