

Urząd Gminy w Karsinie
83 - 440 Karsin
ul Długa 222

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Remont Domu Kultury w Wielu

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, uprzejmie proszę o wyjaśnienie:

1. proszę o podanie szczegółów montażu szyny przesuwnej do kurtyny sceny o napędzie elektrycznym przekazanej przez Inwestora poz. 41 przedmiaru robót;
2. proszę o podanie szczegółów wykonania konstrukcji nośnej do podwieszenia szyny przesuwnej kotary poz. 42 przedmiaru robót;
3. proszę o podanie szczegółów wykonania przepustnicy do wentylacji grawitacyjnej z siatką poz. 43 przedmiaru robót.

Karsin, 14 kwietnia 2011 r.

ZP 271.5.2011

W związku z pismem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, związanych z realizacją inwestycji p.n. „Remont Domu Kultury w Wielu” Zamawiający wyjaśnia:

Ad. 1 i 2

Brak szczegółów montażu szyny przesuwnej, sposób montażu zostanie ustalony po dokonaniu prac rozbiórkowych. Szyna przesuwna mocowana do sufitu drewnianego (na ruszcie z belek drewnianych 5 x 10 cm)

Ad. 2. Przepustnica grawitacyjna metalowa sterowana ręcznie, (analogiczna do istniejącej przepustnicy).

Z poważaniem