

dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Zamość i Wdzydze Tucholskie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, uprzejmie proszę o wyjaśnienie:

1. czy drzwi zewnętrzne o wymiarach 1,36*2,10 znajdujące się w budynku świetlicy wiejskiej w Wdzydzech Tucholskich (pomieszczenie zaplecza socjalnego) należy przyjąć jako drzwi do wymiany i uwzględnić w wycenie? (brak w przedmiarze)
2. proszę o podanie więcej szczegółów dotyczących wykonania kominka wentylacyjnego na ścianie budynku w kształcie litery T brak rysunków technicznych.
3. proszę o określenie jakie krzewy należy ująć w wycenie, poz. 40 przedmiaru – 20 szt.?
4. proszę o wyjaśnienie czy dostawa tablic informacyjnych jest objęta przedmiotem zamówienia, jeśli tak proszę o podanie które tablice i w jakiej ilości należy ująć w wycenie?

Karsin, 2 czerwca 2011 r.

ZP 271.8.2011

W związku z pismem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, związanych z realizacją inwestycji p.n. „Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Zamość i Wdzydze Tucholskie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu” Zamawiający wyjaśnia:

Ad. 1.

Pozycja 7 przedmiaru-tylko malowanie,

Ad. 2.

Należy wykonać przekucie przez ścianę celem wentylowania pomieszczenia. Na ścianie umieścić trójkąt T, góra zakończona daszkiem, dół zabezpieczony zaślepką z otworami na usunięcie ewentualnych skroplin, wykonanie z rur stalowych spiro ocynkowanych $d = 15$ cm od wewnątrz kratka wentylacyjna.

Ad. 3.

Krzewy do uzgodnienia z inwestorem na etapie realizacji (standardowe krzewy ozdobne).

Ad. 4.

Dostawa tablic nie jest objęta zamówieniem.

Z poważaniem