

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wnosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Proszę o udzielenie odpowiedzi czy w zakres robót obejmuje rozbiórkę istniejącego ogrodzenia oraz wykonanie nowego. Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru oraz dokumentacji projektowej.
2. Zamawiający w pozycjach 1 i 2 przedmiaru robót błędnie wpisał jednostkę: miary „m” zamiast „m2”. Proszę o poprawienie przedmiaru.

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wnosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. W przedmiarze wskazano kruszywo 31,5-63 10 cm oraz kruszywo 0-31,5 5cm natomiast w projekcie : piasek 10cm, kruszywo 31,5-64 15 cm, kruszywo 0-31,5 5 cm . Jaki rodzaj podbudowy wykonać celem prawidłowej kalkulacji ceny?

Karsin, 16 czerwca 2011 r.

ZP 271.9.2011

W związku z pismem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, związanych z realizacją inwestycji p.n. „Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Osowie w ramach rządowego programu: Radosna Szkoła” Zamawiający wyjaśnia:

Ad. 1.

Nie. Wykonanie ogrodzenia nie wchodzi do zakresu zamówienia.

Ad. 2.

Przedmiar we wskazanych pozycjach został poprawiony.

Ad. 3.

Nawierzchnie wykonać należy zgodnie z poprawionym przedmiarem, czyli:

- 10 cm - piasek
- 10 cm kruszywo- 31,5-64
- 5 cm kruszywo - 0-31,5