

Karsin, 21 września 2010 r.

W Y K O N A W C Y

- wszyscy -

W związku z pytaniami z dnia 19 września br. (data odebrania wiadomości 20.09.2010 r.) o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot.: przetargu na: „Adaptację budynku wozowni na Środowiskowy Dom Samopomocy” Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Zapytanie III:

Po zapoznaniu się z materiałami uzupełniającymi wg odpowiedzi na pytania stwierdzam, że nie ujęto w przedmiarze:

- 1. Rozebrania istniejących posadzek cementowych - patrz układ warstw i ekspertyza techniczna*
- 2. Wykonania wylewki cementowej grub. 5 cm - jest tylko 2 cm*
- 3. Wykonania podsypki z piasku pod posadzki.*
- 4. Ekspertyza wykazuje, że część fundamentów istniejących trzeba poszerzyć - na jakiej długości i szerokości?*
- 5. Nie podano, na jakiej powierzchni przyjąć uzupełnienie spoinowania murów zewnętrznych - patrz ekspertyza.*
- 6. Nie podano ilości spoinowania na nadprożach łukowych - ile nadproży?*
- 7. W związku z powyższym brak pozycji podparcia nadproży - ekspertyza.*
- 8. W projekcie ościeżnice drzwi wewn. mają być drewniane regulowane, w przedmiarze są metalowe - nie ujęto 2 szt.*
- 9. Nadal brak informacji na temat balustrady schodowej - drewniana czy stalowa?*
Ponadto brak informacji na temat odległości wywozu gruzu.

Odpowiedź:

- Ad 1. Proszę ująć w kosztorysie.
 - Ad 2. Proszę ująć w kosztorysie.
 - Ad 3. Proszę ująć w kosztorysie.
 - Ad 4. Cały obwód.
 - Ad 5. Należy przyjąć około 5 m².
 - Ad 6. 3 nadproża.
 - Ad 7. Proszę ująć w kosztorysie.
 - Ad 8. Proszę przyjąć w kosztorysie.
 - Ad 9. Balustrada metalowa.
- Wywóz gruzu na wysypisko śmieci za pośrednictwem firmy komunalnej.

Z poważaniem.