

ZP 271.15.2018.1

## WYKONAWCY - wszyscy -

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość, Zamawiający wyjaśnia:

### 1. Pytania z dnia 24.08.2018 r.

Firma ..... w związku z ogłoszeniem nr 605757-N-2018 z dnia 17.08.2018 r. na roboty budowlane pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość” składa poniższe zapytanie:

- 1) Wyjaśnienie jakiej średnicy mają być zbiorniki przepompowni:
  - w STWiOD pkt 1.3 podana jest średnica  $d=1200\text{mm}$
  - w wytycznych wyposażenia pompowni ścieków pkt. 1.13, 2.13, 3.18, 4.13 jest  $d=1,5\text{m}$ .

#### Odp. 1

**Zbiornik przepompowni o średnicy  $d=1,500\text{mm}$ .**

- 2) Podanie szczegółowego zakresu rzeczowego jaki miałby być zrealizowany w terminie do 15.10.2018r.

#### Odp. 2

**Obejmujący budowę sieci tłocznej od studni SR3 do przepompowni PP2, sieć grawitacyjną od studni S29 do SR2 i odcinek od studni S113 do SR1 (bez przepompowni i przyłączy).**

- 3) Zamieszczenie na stronie internetowej dokumentacji geologicznej dotyczącej niniejszego zamówienia oraz pełnego opisu projektu budowlanego.

#### Odp. 3

**Pełen opis projektu budowlanego znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ. Dokumentacja geologiczna w załączeniu.**

WÓJT GMINY

*mgr inż. Roman Brunke*