

ZP 271.3.2022.1

WYKONAWCY **- wszyscy -**

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. **Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Karsinie**, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytania z dnia 29.01.2022 r.

Firma w związku z ogłoszeniem nr 2022/BZP 00017088/01 z dnia 13.01.2022 r. na roboty budowlane pn.: „**Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Karsinie**” składa poniższe zapytanie:

- 1) Proszę o zamieszczenie wszystkich schematów szaf elektrycznych, które ma wykonać wykonawca w ramach postępowania.
- 2) Proszę o opis Centrali telefonicznej, wraz z telefonami.
- 3) Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez "podwyższony standard" gniazd i łączników.
- 4) Proszę o umieszczenie schematów instalacji teletechnicznych.
- 5) Proszę o zamieszczenie schematu szafy RACK.
- 6) Proszę o zamieszczenie opisu systemów teletechnicznych.

Odp. 1, 2, 4, 5, 6

Opisy i schematy zgodnie z projektem podstawowym oraz zmian.

Na etapie obecnego zadania główne elementy instalacji elektrycznych (rozdzielnie) i niskoprądowych (punkt dystrybucyjny) zostały wykonane.

Od rozdzielni wykonanych w I etapie - R12 i R22 należy wykonać instalację w zakresie etapu II.

Od punktu dystrybucyjnego poprzez istniejące przepusty kablowe należy wykonać instalację teletechniczną w zakresie etapu II.

Odp. 3

"standard podwyższony", "standard wyższy" to określenia stosowane w cennikach materiałowych m.in. "Secocenbud". Należy stosować materiały zgodne z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i normami.

Wójt
wz. Tomasz Urbadziński
Sekretarz Gminy