

ZP 271.4.2022.1

WYKONAWCY - wszyscy -

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. **Budowa nawierzchni drogowej wraz z kanalizacją deszczową na ul. Wicka Rogali w miejscowości Wiele, gmina Karsin**, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytania z dnia 08.02.2022 r.

Firma w związku z ogłoszeniem nr 2022/BZP 00039909/01 z dnia 28.01.2022 r. na roboty budowlane pn.: „**Budowa nawierzchni drogowej wraz z kanalizacją deszczową na ul. Wicka Rogali w miejscowości Wiele, gmina Karsin**” składa poniższe zapytanie:

- 1) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami i opiniami potrzebnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, ważnymi przez cały okres realizacji zamówienia, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Odp. 1

Zamawiający potwierdza, że dysponuje niezbędną dokumentacją.

- 2) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, a ewentualny brak w tym zakresie nie obciąża wykonawcy.

Odp. 2

Zamawiający posiada pełną dokumentację na realizację zadania.

- 3) Czy Zamawiający posiada stosowne zezwolenia na przyjęcie, składowanie i materiałów – odpadów powstałych w wyniku rozbiórki w świetle ustawy o odpadach?

Odp. 3

Zamawiający wskaże miejsce na składowanie ziemi i gruzobetonu z rozbiórki w odległości do 10 km od miejsca realizacji zadania.

- 4) Czy materiał z rozbiórki należy spaletować i wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego czy zutylizować?

Odp. 4

Kostkę polbrukową oraz całe płytki betonowe z rozbiórki istniejącego chodnika należy spaletować i przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego - oczyszczalnia ścieków w Cisewiu.

- 5) W projekcie zastosowano wycofane już z produkcji, na podstawie dyrektywy UE, oprawy ze źródłem sodowym SON-TPP 30W. Proszę o podanie wartości strumienia oprawy ledowej, jaka powinna być zastosowana.

Odp. 5

Należy przyjąć lampy ledowe o strumieniu wartości 30W.

- 6) W projekcie do montażu opraw zastosowano słupy betonowe. Nie podano ich wysokości. Nie podano również czy i jaki ma być zastosowany wysięgnik słupowy.

Odp. 6

Wysięgnik 1,0 m, kąt nachylenia 5°, rura o średnicy min. 50 mm.

- 7) Czy można zamienić słupy betonowe na słupy stalowe ocynkowane na fundamencie betonowym?

Odp. 7

Zamawiający dopuszcza zamianę słupów betonowych na stalowe. Wysokość słupa 8 m.

- 8) Proszę o informację, skąd ma być wzięte zasilanie (złącze kablowo-pomiarowe), w jakiej lokalizacji ma być zamontowana skrzynka oświetleniowa.

Odp. 8

Skrzynka ma być zainstalowana na ostatnim słupie oświetleniowym dz. Nr 553 (przed odcinkiem leśnym).

WOJCIŚ MINY
mgr inż. Robert Brunke