



LEGENDA:

—	projektowana instalacja gazowa
RO	rura ochronna Stal
ZK	zawór kulowy
FS	filtr siatkowy

UWAGA:

instalacje gazową wykonać z rur stalowych bez szfu lub z rur miedzianych łączonych lutem twardym, przewody poziome prowadzić pod sufitem

PRACOWNIA

DeCADA

PROJEKTOWA

inż. Jędrzej Myszkowski tel. 609 511 959 Biuro: Kościerzyna ul. Wodna 14

TEMAT:

BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

LOKALIZACJA:

dz. nr 614/3, obręb Karsin, jednostka ewidencyjna Karsin

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	SKALA:
inż. Jędrzej Myszkowski	POM/0040/POOS/07		b.s.
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIENI:		DATA:
inż. Iwona Myszkowska	POM/0045/POOS/09		Czerwiec 2022
NAZWA RYSUNKU:			Rys. Nr
INSTALACJA GAZOWA. ANSONOMETRIA			S8