

ZP 271.24.2022.1

WYKONAWCY

- WSZYSTYCH -

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. **Przebudowa gminnego pomostu wraz z budową altany na tym pomoście w miejscowości Wiele przy istniejącym gminnym kąpielisku**, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytania z dnia 18.11.2022 r.

Firma w związku z ogłoszeniem nr 2022/BZP 00427166/01 z dnia 08.11.2022 r. na roboty budowlane pn.: „**Przebudowa gminnego pomostu wraz z budową altany na tym pomoście w miejscowości Wiele przy istniejącym gminnym kąpielisku**” składa poniższe zapytanie:

- 1) Prosimy o informację czy drewno sosnowe klasy C24 spełnia zapis ujęty w odpowiedzi z dnia 16.11.2022 r.

Odp. 1

Zalecanym i pierwszorzędnym wyborem do wykonania konstrukcji jest modrzew klasy C24, ze względu na swą wytrzymałość, trwałość oraz twardość. Podobne parametry zapewnione są dla drewna sosnowego twardego typu skandynawskiego, klasy C24. Zwykła sosna C24 poza parametrami wytrzymałościowymi (o czym świadczy klasa drewna) nie spełnia powyższych wymogów.

- 2) Z załączonej dokumentacji projektowej do OPZ i SiWZ wynika iż obiekt ma być wyposażony w kamery oraz nagłośnienie. Prosimy o udostępnienie dokumentacji dotyczącej wymienionych elementów. Brak szczegółowego projektu uniemożliwia dokonanie prawidłowej wyceny zadania.

Odp. 2

Długość instalacji elektrycznej kamer i głośników od budynku ratownika do wszystkich punktów to ok. 300 mb.

Parametry kamer nie gorsze niż:

Przetwornik 1/3" 4MP CMOS ze skanowaniem progresywnym

Rozdzielczość 2560 × 1440@20 kl./s

Obiektyw 2.8mm

Kompresja H.265+, H.265, H.264+, H.264

Funkcje BLC/DNR 3D/ROI

Zasięg podczerwieni do 30 m

Szeroki zakres dynamiki WDR 120 dB
Zasilanie 12v lub PoE (802.3af, class 3)
Klasa szczelności IP67
Klasa wandaloodporności IK10

Parametry głośników nie gorsze niż:

Konstrukcja: 2-drożna

Budowa kolumny: Pasywna

Przetworniki: Dynamiczne

Głośniki wysokotonowe: 1 cal (2.54cm) kopułka aluminiowa z korektorem fazy

Głośniki średnionowe: 6.5 cala (165mm) membrana aluminiowa

Obudowa: Tworzywo ABS

Membrana pasywna: NIE

Impedancja: 8 Ohm

Podział pasma: 3500Hz

Skuteczność: 88dB

Moc ciągła (RMS): 90W

Zalecana moc wzmacniacza: 15 - 100W

Pasmo przenoszenia: 60 - 22.000Hz

Zintegrowany uchwyt: TAK

Wodoodporny: TAK

Głośnik dwusystemowy: NIE

Odporność na promienie UV: TAK

INNE

spełnia normą szczelności IP66

uchwyt odłączalny regulowany w jednej osi

minimum impedancji 7 ohm

Kolor: Czarny

- 3) Czy cyfrowa tablica informacyjna w celu uzyskania danych będzie podłączona do stacji meteo, czy wyświetlane dane będą pobierane z internetu? W jaki sposób dokonywany będzie pomiar temperatury wody? Prosimy o przekazanie dokumentacji instalacyjnej oraz uwzględnienie elementów w przedmiarach.

Odp. 3

Wyświetlane dane będą pobierane z internetu. Temperatura wody będzie wprowadzana ręcznie. Tablica będzie podłączona do najbliższego zasilania – domek ratownika ok. 170m.

- 4) Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do 28.11.2022 ze względu na wyżej wymienione braki w dokumentacji przetargowej.

Odp. 4

Termin składania ofert został przedłużony modyfikacją SWZ z dnia 23.11.2022 r.