

GPŚ 6220.19.2022.ED.7

GMINA KARSIN
83-440 KARSIN, ul. Długa 222
REGON 191675155
NIP 5911598654

KIEROWNIK
Referatu Gospodarki Przestrzennej
i Środowiska
Elżbieta Datta

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2 oraz art. 84, 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska (zwanej *ustawą ooś*) oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 247 ze zm.) , a także zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 października 2022 roku Gminy Karsin reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Macieja Śledzia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „**Wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych o wydajności nie mniejszej niż 10 m³/h dla projektowanych otworów nr 3 oraz nr 4 na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w m. Kliczkowy, działka nr 19, obręb 0004 Górki, gm. Karsin, pow. kościerski, woj. pomorskie**”,

po zapoznaniu się z dołączonymi do wniosku dokumentami (zgodnie z art. 74 ustawy ooś): kartą informacyjną przedsięwzięcia, o jakiej mowa w art. 62a ustawy ooś wraz z jej uzupełnieniami oraz poświadczoną przez właściwy organ kopią mapy ewidencyjnej obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, zaświadczeniem o nieobjęciu przedmiotowej działki miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz o przeznaczeniu działki nr 19 obręb Górki w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Karsin;

po zasięgnięciu opinii:

- 1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, zawartej w postanowieniu znak RDOŚ-Gd-WOO.4220.791.2022.MR.2 z dnia 24 października 2022r.; (data wpływu 28 października 2022r.)
- 2) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie, zawartej w piśmie znak SZNS.9022.5.66.2022.MS z dnia 14 października 2022r. (data wpływu 14 grudnia 2021r.)
- 3) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach, zawartej w opinii znak GD.ZZŚ.1.435.268.2022.AK z dnia 25 października 2022r. (data wpływu 31 października 2022r.)

orzekam, co następuje:

- **stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych o wydajności nie mniejszej niż 10 m³/h dla projektowanych otworów nr 3 oraz nr 4 na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w m. Kliczkowy, działka nr 19, obręb 0004 Górki, gm. Karsin, pow. kościerski, woj. pomorskie”,**
- charakterystyka przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji stanowi jej integralną część;
- określam poniższe istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia:
 1. Prace związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić z należytą ostrożnością z wykorzystaniem sprawnego technicznie sprzętu.
 2. Na etapie realizacji przedsięwzięcia zorganizować plac budowy w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie; zorganizować miejsca postojowe dla maszyn budowlanych na terenie utwardzonym, zabezpieczonym przed ewentualnym wyciekiem substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego.
 3. Tereny zajęte na czas realizacji przedsięwzięcia oraz tereny wokół inwestycji utrzymać w należytej czystości.
 4. Należy używać tylko sprawnego i sprawdzonego sprzętu (posiadającego ważne przeglądy) zgodnie z instrukcjami obsługi w celu uniknięcia wycieku substancji niebezpiecznych w tym ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego; prace wykonywać z należytą dbałością oraz ostrożnością.
 5. Tankowanie maszyn powinno odbywać się ze szczególną ostrożnością w miejscach do tego wyznaczonych.
 6. Plac budowy wyposażać w materiały sorpcyjne o dużej chłonności służące do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych pochodzących ze sprzętu lub pojazdów.
 7. W sytuacjach awaryjnych związanych z wyciekiem substancji ropopochodnych podjąć natychmiastowe działania związane z usunięciem skutków awarii wpływających na jakość środowiska gruntowo — wodnego.
 8. Odpady wytwarzane podczas realizacji przedsięwzięcia składować w szczelnych pojemnikach i zapewnić ich sukcesywny wywóz przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenia na ich zagospodarowanie.
 9. Na etapie budowy zapewnić pracownikom zaplecze sanitarne; wyposażać plac budowy w przenośne toalety ze szczelnym zbiornikiem oraz zapewnić systematyczny wywóz nieczystości przez wyspecjalizowaną firmę.
 10. Otwór studzienny należy wykonać zgodnie z projektem robót geologicznych pod nadzorem geologa.
 11. Urządzenia do poboru wód podziemnych oraz pompę głębinową dobrać w taki sposób, aby podczas eksploatacji nie przekroczyć zasobów eksploatacyjnych ujęcia, ani wydajności eksploatacyjnej otworu.
 12. Eksploatacja ujęcia wód podziemnych powinna być zgodna z zatwierdzonymi zasobami eksploatacyjnymi określonymi w dokumentacji hydrogeologicznej.

13. Korzystanie z wód podziemnych nie powinno wpłynąć na zmiany ilościowe, prowadzące do regionalnego obniżenia poziomu wód podziemnych; należy zachować równowagę pomiędzy poborem, a zasilaniem wód podziemnych.
14. Realizacja przedsięwzięcia wraz z towarzyszącą infrastrukturą powinna być wykonana zgodnie z projektem, uwzględniając wszystkie rozwiązania eliminujące zagrożenia związane z zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego.
15. Inwestor zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawnej na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługę wodną, tj. pobór wód.
16. Inwestor zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawnej w przypadku likwidacji istniejącej studni.
17. Inwestor zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawnej w przypadku odprowadzania wód z pompowań próbnych.

UZASADNIENIE

W dniu 10 października 2022 roku na wniosek Gminy Karsin reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Macieja Śledzia wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: **„Wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych o wydajności nie mniejszej niż 10 m³/h dla projektowanych otworów nr 3 oraz nr 4 na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w m. Kliczkowy, działka nr 19, obręb 0004 Górki, gm. Karsin, pow. kościerski, woj. pomorskie”**.

Do wyżej wymienionego wniosku dołączono załączniki określone w art. 74 ust. 1 ustawy ooś tj.:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia, o jakiej mowa w art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.);
- poświadczoną przez właściwy organ mapę ewidencyjną obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

Po dokonaniu analizy przedłożonej dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia tutejszy organ stwierdził, iż:

- przedsięwzięcie obejmować będzie wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych o wydajności nie mniejszej niż 10 m³/h dla projektowanych otworów nr 3 oraz nr 4 na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w m. Kliczkowy, działka nr 19, obręb 0004 Górki, gm. Karsin;
- przedsięwzięcie objęte ww. wnioskiem zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) jest kwalifikowane jako: *„urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³ na godzinę”*.

- w związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji. Nie zachodzą, więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy ooś dla przedmiotowego przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Stosownie do art. 75 ust. 1 pkt 4 wyżej cytowanej ustawy ooś organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji jest Wójt Gminy Karsin.

Zawiadomieniem znak GPŚ 6220.19.2022.ED.1 z dnia 10 października 2022 roku Wójt Gminy Karsin zawiadomił wszystkie strony postępowania o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie oraz o wystąpieniu do organów współdziałających przy wydawaniu decyzji oraz poinformował o możliwości składania uwag i wniosków. Na zawiadomienie o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie strony nie wniosły żadnych uwag, zastrzeżeń i wniosków.

Zgodnie z art. 64 ust. 1, art. 77 ust.1 i art. 78 ust. 1 ustawy ooś, Wójt Gminy Karsin pismami z dnia 10 października 2022r. nr GPŚ 6220.19.2022.ED.2, GPŚ 6220.19.2022.ED.3 i GPŚ 6220.19.2022.ED.4 zwrócił się, odpowiednio do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach z prośbą o przedstawienie opinii o konieczności, lub jej braku, przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. zamierzenia.

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku załączono oświadczenie o zależności wnioskodawcy od jednostki samorządu terytorialnego do której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 64 ust. 2a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie pismem nr SZNS.9022.5.66.2022.MS z dnia 14 października 2022r. (data wpływu 17 października 2022r.) poinformował, iż nie uczestniczy w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla niniejszego przedsięwzięcia

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem znak RDOŚ-Gd-WOO.4220.791.2022.MR.1 z dnia 24 października 2022r. (data wpływu 28 października 2022r.) wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zamierzenia.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Chojnicach pismem znak GD.ZZŚ.1.435.268.2022.AK z dnia 25 października 2022r. (data wpływu 31 października 2022r.) wyraził opinię, w której nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia przez nie celów środowiskowych wskazując jednocześnie na konieczność

uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań wymienionych w sentencji niniejszej decyzji. Po przeanalizowaniu dokumentacji, uwzględniając charakter i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania chroniące środowiskom PGW Wody Polskie nie przewiduje negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wydaje się uwzględniając łącznie kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy OOS.

Analizując czy przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Karsin uwzględnił łącznie kryteria określone w art. 63 ust. 1 oraz informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia i ustalił co następuje:

I. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu otworów studziennych nr 3 i nr 4 na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w m. Kliczkowy. Projektowana głębokość otworów wynosi 55 m. Wiercenie planuje się wykonać metodą udarową. W związku z koniecznością utrzymania ciągłości dostaw wody dla wodociągu gminnego oraz z uwagi na wyłączenie z eksploatacji jednej z dwóch studni głębinowych, zaistniała potrzeba wykonania kolejnych studni głębinowych stanowiących podstawę funkcjonowania ujęcia. Na terenie ujęcia znajdują się dwie studnie: S1A oraz S2. Studnie posiadają kręgowe obudowy podziemne. Studnia nr S1A zostanie prawdopodobnie zlikwidowana po odwierceniu nowych studni. W obecnym kształcie, w eksploatacji jest tylko jedna studnia ujęcia, tj. najstarsza studnia S2 z 1983 r. Najmłodsza S1A z 1998 r. została wyłączona z eksploatacji ze względu na znaczny spadek wydajności. Na ujęciu nie jest prowadzone uzdatnianie wody. Woda pompami głębinowymi tłoczona jest rurociągami do zbiorników hydroforowych a następnie do sieci.

W projekcie robót geologicznych obliczona wydajność dopuszczalna każdego z otworów wynosi $Q = \text{do } 50,0 \text{ m}^3/\text{h}$. Praca studni nie będzie przekraczać zasobów ujęcia w ilości $75,0 \text{ m}^3/\text{h}$. Podstawowa praca studni odbywać się będzie w trybie naprzemiennym. Każdy z projektowanych otworów, po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, będzie zabudowany naziemną obudową studzienną. W skład obudowy wchodzi podstawa i kopuła wykonana z laminatu poliestrowego oraz armatura wodociągowa ze stali nierdzewnej. Montaż urządzeń wodnych i obudowy studni będzie prowadzony ręcznie

z wykorzystaniem technologii mechanicznej (użycie dźwigu celem montażu rurociągów i pompy głębinowej oraz obudowy). Obudowy naziemne zostaną posadowione na podstawie betonowej. Teren wokół studni zostanie utwardzony - obrukowany lub wybetonowany. Obudowa powierzchniowa to gotowy prefabrykat. Wewnątrz otworu instalowane będą urządzenia do poboru wody. Obudowa wyposażona została w system wentylacyjny, na który składają się dwie kratki wentylacyjne wyposażone w mechanizm zamykający uruchamiany z wewnątrz obudowy. Wloty powietrza zabezpieczone zostały siatką uniemożliwiającą przedostanie się do wnętrza obudowy owadów oraz gryzoni.

II. Usytuowanie przedsięwzięcia

Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w m. Kliczkowy tj. na działce nr 19 obręb 0004 Górki, gmina Karsin. Zgodnie z ewidencją teren działki nr 19 stanowią tereny zabudowane (Bi). Dojazd do działki umożliwiała droga asfaltowa prowadząca do m. Przytarnia, przebiegająca wzdłuż północno-wschodniej granicy inwestycji. Teren przedmiotowej działki zabezpieczony jest ogrodzeniem. Zagospodarowany jest roślinnością niską, bez drzew.

W trakcie wykonywania robót zostanie zajęty obszar pod plac budowy o powierzchni 0,03 ha (2 x plac o wymiarach ok. 10 x 15 m). Po wykonaniu wierceń i montażu obudów naziemnych, studnie zajmą powierzchnię odpowiadającą powierzchni planowanej do instalacji obudowy wraz z obrukiem (2,5x3,0 m tj. ok. 7,5 m²x 2 szt. = 15,0 m²). Realizacja studni oraz dojazd na teren robót nie wymagają usunięcia drzewostanu. Teren po wykonaniu inwestycji będzie przywrócony do jego naturalnego stanu sprzed rozpoczęcia prac.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009.

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych (aktualizacja: marzec 2022r.) przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 są: brodziec piskliwy *Actitis hypoleucos*, włośchatka *Aegolius funereus*, zimorodek *Alcedo atthis*, cyraneczka *Anas crecca*, cyranka *Anas querquedula*, krakwa *Anas strepera*, gęgawa *Anser anser*, czapla siwa *Ardea cinerea*, podgorzałka *Aythya nyroca*, bąk *Botaurus stellaris*, puchacz *Bubo bubo*, gałgół *Bucephala clangula*, lelek *Caprimulgus europaeus*, rybitwa białowąsa *Chlidonias hybridus*, rybitwa czarna *Chlidonias niger*, bocian biały *Ciconia ciconia*, bocian czarny *Ciconia nigra*, błotniak stawowy *Circus aeruginosus*, siniak *Columba oenas*, derkacz *Crex crex*, łabędź krzykliwy *Cygnus cygnus*, łabędź niemy *Cygnus olor*, dzięcioł czarny *Dryocopus martius*, kszysk *Gallinago gallinago*, kokoszka *Gallinula chloropus*, żuraw *Grus grus*, bielik *Haliaeetus albicilla*, bączek *Ixobrychus minutus*, lerka *Lullula arborea*, nurogęś *Mergus merganser*, szlachar *Mergus serrator*, kania czarna *Milvus migrans*, kania ruda *Milvus milvus*, pliszka górska *Motacilla cinerea*, rybołów *Pandion haliaetus*, trzmiełojad *Pernis apivorus*, kormoran czarny *Phalacrocorax carbo sinensis*, perkoz dwuczuby *Podiceps cristatus*, wodnik *Rallus aquaticus*, rybitwa rzeczna *Sterna hirundo*, perkozek *Tachybaptus ruficollis*, samotnik *Tringa ochropus* i dudek *Upupa epops*. Zagrożeniami dla obszaru są m.in.: inne typy zabudowy, infrastruktura sportowa i rekreacyjna, sporty i różne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w plenerze, wycinka lasu, osuszanie terenów ujściowych i bagiennych, zabudowa rozproszona, drapieżnictwo, inne rodzaje praktyk leśnych, polowanie, regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt rzecznych oraz drogi i autostrady.

W Zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009, zmienionym Zarządzeniem z dnia 6 lipca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2022 r., poz. 2612), zidentyfikowano istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009. Do najważniejszych zagrożeń dla awifauny w tym obszarze należą m.in.: urbanizacja, budownictwo mieszkaniowe, w tym zabudowa

rozproszona lub zabudowa innego typu, sporty i różne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w plenerze, w tym żeglarsstwo, infrastruktura sportowa i rekreacyjna, ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe.

Z danych inwentaryzacyjnych posiadanych przez organ (dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009, 2012) nie wynika, aby na przedmiotowej działce stwierdzono stanowiska lęgowe gatunków ptaków stanowiących przedmiot ochrony w ww. obszarze Natura 2000. Najbliżej wnioskowanej działki w odległości ok. 1 km znajduje się stanowisko lęgowe błotniaka stawowego. Biorąc pod uwagę odległość od ww. stanowiska gatunku objętego ochroną w ww. obszarze Natura 2000, tutejszy organ stwierdził, iż przedmiotowe zamierzenie nie stanowi zagrożenia dla zachowania populacji ww. gatunku.

Analiza Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 oraz wskazanego przez wnioskodawcę zakresu przedsięwzięcia nie wykazuje, aby planowana inwestycja była sprzeczna z ustaleniami ww. planu zadań ochronnych.

W związku z powyższym nie ma podstaw przypuszczać, by realizacja planowanego przedsięwzięcia mogła spowodować utratę powierzchni lub fragmentację siedlisk gatunków chronionych w granicach ww. obszaru Natura 2000. Planowane do realizacji zamierzenie nie pogorszy również warunków ekologicznych ww. ostoji. Tym samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk gatunków chronionych w granicach obszaru Natura 2000, nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 ani sieci Natura 2000 jako całości. Tym samym nie jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Należy pamiętać, iż gatunki ptaków nie będące przedmiotem ochrony dla danego obszaru Natura 2000, podlegają ochronie gatunkowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183).

Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w częściowo w otulinie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Otulina jest strefą ochronną graniczącą z formą ochrony przyrody i wyznaczoną indywidualnie dla formy ochrony przyrody w celu zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka. Inne najbliższe położone obszary chronione, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (*tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.*) to:

- ok. 40 m na północny wschód obszar Natura 2000 Jeziora Wdzydzkie PLH220034;
- ok. 40 m na północny wschód Wdzydzki Park Krajobrazowy;
- ok. 1,2 km na północny wschód Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich;
- ok. 2,8 km na południowy zachód obszar Natura 2000 Młosino-Lubnia PLH220077.

Przedsięwzięcie położone jest poza granicami korytarzy ekologicznych, nie będzie zatem wpływać na ich drożność i ciągłość. Najbliższy korytarz ekologiczny znajduje się w odległości ok. 40 m na północny wschód od planowanej inwestycji - Bory Tucholskie GKPn-16. Jednocześnie tutejszy organ zaznacza, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zastępuje zezwolenia w trybie art. 56 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody.

Na ewentualne zniszczenie siedlisk gatunków, płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1 ww. ustawy.

III. Rodzaj i skale możliwego oddziaływania na elementy środowiska za równo na etapie realizacji, likwidacji przedsięwzięcia jak i jego funkcjonowania, tj.:

Transport samochodem ciężarowym wszelkich materiałów budowlanych i instalacyjnych na plac budowy będzie wiązał się z emitowaniem nieznacznych ilości zanieczyszczeń do atmosfery. Wykorzystanie pojazdów posiadających sprawny układ paliwowo-wydechowy wpłynie na ograniczenie emisji spalin. Emisja zanieczyszczeń gazowych będzie miała miejsce tylko podczas transportu i rozładunku materiałów. Pozostałe prace będą możliwe dzięki zasilaniu w energię elektryczną. Eksploatacja studni i praca pompy głębinowej nie wpłyną na jakość powietrza atmosferycznego ze względu na wykorzystanie przy ich pracy energii elektrycznej.

Emisja hałasu na terenie inwestycji związana będzie z dojazdem transportu ciężarowego, rozładunkiem, pracą maszyn budowlanych. Przewidywany zakres robót budowlanych spowoduje powstanie okresowych lokalnych źródeł hałasu takich jak:

- praca maszyn budowlanych o poziomie hałasu 85-105 dBA,
- ciężki transport samochodowy o poziomie hałasu 80-100 dBA.

Hałas towarzyszący pracy maszyn budowlanych i transportu ciężarowego będzie się charakteryzował zmiennym poziomem. Wszystkie prace budowlane będą odbywały się tylko w porze dziennej, tzn. w godzinach 6.00-22.00 (prace szczególnie uciążliwe prowadzone będą w godzinach 7.00-19.00). Pojazdy mechaniczne wyposażone są w tłumiące układy wydechowe, zaś maszyny i sprzęt budowlany emitują hałas na poziomie przewidzianym przez producenta zgodnie z obowiązującymi przepisami. Hałas emitowany przez pompę głębinową, która będzie zabudowana w otworze, nie będzie rozprzestrzeniał się poza teren inwestycji. Lokalnie przy studni może być słyszalne "szumienie" w trakcie pracy pompy. Nie przewiduje się istotnego potencjalnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na najbliższe położone tereny mieszkalne na etapie realizacji planowanej inwestycji, ze względu na krótkookresowość przewidywanych oddziaływań. Oddziaływania wibracji podczas prac realizacyjnych mają ograniczony charakter czasowy - nie prognozuje się zagrożenia dla środowiska w zakresie wibracji na etapie realizacyjnym.

Podczas wiercenia powstawać będzie urobek. Inne odpady takie jak końcówki rur i inne niewykorzystane elementy zostaną zabrane z placu budowy przez wykonawcę. Materiały te zostaną dostarczone przez wykonawcę do utylizacji. Po zrealizowaniu inwestycji na terenie placu budowy nie pozostaną żadne odpady. Podczas eksploatacji urządzeń wodnych nie będą powstawały żadne odpady.

Pracownicy korzystać będą z przenośnej toalety. Nieczystości odbierane będą przez specjalistyczną firmę. W czasie prowadzenia prac oraz eksploatacji urządzeń nie będą zatem powstawały ścieki socjalno-bytowe. Podczas montażu urządzeń wodnych, nie będą powstawały ścieki technologiczne. W trakcie prac związanych z montażem obudowy studni wody opadowe wsiąkać będą w grunt i spływać powierzchniowo. Na ujęciu nie prowadzi się

procesu uzdatniania, nie powstają ścieki przemysłowe związane z uzdatnianiem.

Teren wokół projektowanych otworów będzie zagospodarowany zielenią, co nie wymaga specjalnego odprowadzania wód opadowych. Obruk/wylewka betonowa wokół obudowy będzie wykonana ze spadkiem na zewnątrz, uniemożliwiając dopływ wód opadowych do obudowy.

Na obszarze oddziaływania nie są prowadzone i nie będą prowadzone przedsięwzięcia wymagające uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W odległości do 500 m nie znajdują się inne urządzenia lub zespoły urządzeń służące do poboru wody z tej samej warstwy wodonośnej o zdolności poboru nie mniejszej niż 1 m³/h poza studniami ujęcia.

Inwestycja - w postaci studni głębinowej - na etapie eksploatacji, nie wpłynie na zmianę krajobrazu, gdyż będzie umieszczona pod powierzchnią terenu i tylko częściowo obudowa studni będzie wystawała ponad teren.

Przedsięwzięcie na etapie realizacji i eksploatacji nie wpłynie znacząco negatywnie na pogłębianie zmian klimatycznych. Ponadto nie przewiduje się, aby klimat i jego zmiany miały znaczący wpływ na funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że zaproponowane rozwiązania, przy uwzględnieniu rodzaju i skali przedsięwzięcia sprawią, że zasięg jego oddziaływania zostanie znacznie ograniczony, nie powodując przekroczenia standardów jakości środowiska w zakresie czystości powietrza oraz norm akustycznych na terenie przeznaczonym na pobyt stały ludzi. Poprzez zastosowanie urządzeń i materiałów posiadających wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania oraz środków transportu odpowiednio przystosowanych do przewozu materiałów budowlanych do minimum ograniczone zostanie oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne.

Planowana inwestycja nie powinna wpłynąć w istotny sposób na pogłębienie zmian klimatu, ani generować istotnego oddziaływania na elementy przyrodnicze oraz krajobrazowe w okresie eksploatacji.

Przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021, poz. 1973 ze zm.).

Podsumowując, tut. organ po dokonaniu analizy powyższych uwarunkowań, w tym miejsca usytuowania przedsięwzięcia, a także jego możliwego oddziaływania na środowisko, po uwzględnieniu stanowisk organów współdziałających wyraził opinię, iż **nie będzie konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.**

Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia organ uwzględnił skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także rodzaj i skalę możliwego oddziaływania inwestycji.

Wójt Gminy Karsin zawiadomieniem GPŚ 6220.19.2022.ED.6 z dnia 2 listopada 2022 roku działając na podstawie art. 10 Kpa poinformował strony postępowania

o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi lub wnioski.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Decyzja podlega ujawnieniu w publicznie dostępnym wykazie danych.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Karsin, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej decyzji (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego, t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z póź. zm.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



WÓJT GMINY
mgr inż. Bogdan Bruch

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia zgodna z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku, poz. 1029 ze zm.).

Otrzymują:

1. Wnioskodawca poprzez pełnomocnika (2 egz.)
2. Strony postępowania administracyjnego według odrębnego rozdzielnika
3. Urząd Gminy Karsin, a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80 – 748 Gdańsk
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie, ul. Wodna 15, 83 – 400 Kościerzyna
3. Państwowe Gospodarstwo Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Chojnicach, ul. Łużycka 1A, 89 – 600 Chojnice
- 4.

Informacje o wydaniu niniejszej decyzji zamieszcza się:

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Karsin
2. Strona internetowa Urzędu Gminy Karsin, <http://www.karsin.pl> (Biuletyn Informacji Publicznej w zakładce pn.: Informacje o środowisku – Decyzje środowiskowe);
3. Sołeckie tablice ogłoszeń we wszystkich sołectwach gminy Karsin

zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.).

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

pod nazwą:

„Wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych o wydajności nie mniejszej niż 10 m³/h dla projektowanych otworów nr 3 oraz nr 4 na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w m. Kliczkowy, działka nr 19, obręb 0004 Górki, gm. Karsin, pow. kościerski, woj. pomorskie”,

Realizowane przedsięwzięcie ma na celu utrzymanie ciągłości dostaw wody dla mieszkańców gminy Karsin, tj. Kliczkowy, Wiele, Przytarnia, Górki, Borsk oraz Wdzydze Tucholskie, w ramach zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę.

Woda podziemna ujmowana jest na ujęciu przez studnie pracujące naprzemiennie w cyklach tygodniowych. Na ujęciu nie jest prowadzone uzdatnianie wody. Woda pompami głębinowymi tłoczona jest rurociągami do zbiorników hydroforowych a następnie do sieci. Ciśnienie zapewniają dwa zbiorniki hydroforowe o pojemności V=3,6 m³ każdy. Pomiar ilości wód opomiarowany jest wspólnym wodomierzem w budynku hydroforni.

Zasięg planowanych do wykonania urządzeń wodnych otworów ogranicza się wyłącznie do wyznaczonej części terenu działki nr 19, o wymiarach 10 m x 15 m dla każdej ze studni tj. $P=2 \times 150,0 \text{ m}^2 = 300 \text{ m}^2$ na którym będą prowadzone prace instalacyjne. Przedmiotowe otwory studzienne projektuje się w zachodniej części działki nr 19, ok. 7m od granicy z działką ew. nr 18 obręb Górki. Działka nr 19 o powierzchni ok. 0,29 ha stanowi własność Gminy Karsin.

Wykonanie otworów oraz urządzeń do poboru prowadzone będzie w oparciu o zatwierdzony projekt robót geologicznych oraz operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych.

W projekcie robót geologicznych obliczona wydajność dopuszczalna każdego z otworu wynosi $Q=$ do 50,0 m³/h.

Każdy z projektowanych otworów, po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, będzie zabudowany naziemną obudową studzienną.

Przewidziana do ujęcia warstwa charakteryzuje się swobodnym zwierciadłem wody ustabilizowanym na głębokości ok. 32,0 m p.p.t.

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Krawiec

