

ZP 271.2.2023.1

WYKONAWCY - wszyscy -

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. **Budowa i przebudowa ulic na terenie Gminy Karsin**, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytania z dnia 16.03.2023 r.

Firma w związku z ogłoszeniem nr 2023/BZP 00125524/01 z dnia 08.03.2023 r. na roboty budowlane pn.: „**Budowa i przebudowa ulic na terenie Gminy Karsin**” dot. **Przebudowa istniejącej drogi gminnej w gminie Karsin – ul. Wrzosowa w Karsinie** składa poniższe zapytanie:

- 1) W projekcie studnie kanału technologicznego zaprojektowane są w jezdni. Czy istnieje możliwość przeniesienia ich w chodnik?

Odp. 1

Zamawiający dopuszcza przeniesienie studni poza pas jezdni w przypadku gdy nie skutkuje to zmianą działki ewidencyjnej.

- 2) Proszę o doprecyzowanie typu rury kanału technologicznego jaka ma zostać wybudowana. Projektant raz podaje średnicę 100mm na mapie PZT a w przekroju drogi średnicę 200mm Czy można zastosować rurę HDPE 125/7,1?

Odp. 2

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rurociągów 125/7,1.

- 3) Proszę o wskazanie na projekcie posadowienia 3 studni kanału technologicznego. Na mapie zaprojektowane są 2 szt. Natomiast w przedmiarze podano 5szt.

Odp. 3

Lokalizacja trzeciej studni kanału technologicznego: w środku pomiędzy dwiema skrajnymi.

WÓJT GMINY

mgr inż. Roman Brunke