

WYKONAWCY
- wszyscy -

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. **Zakup, dostarczenie i montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Karsin**, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytania z dnia 28.06.2023 r.

Firma w związku z ogłoszeniem nr 2023/BZP 00271554/01 z dnia 22.06.2023 r. na dostawy pn.: „**Zakup, dostarczenie i montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Karsin**” składa poniższe zapytanie:

- 1) W zakresie parametrów paneli czy dopuszcza się niższy współczynnik sprawności niż 20,9 np. 20,5? W zakresie parametrów inwerterów czy dopuszcza się zakres napięcia wejściowego np. od 200 V do 1000 V? Proszę o wyjaśnienie wykazania klasy ochronności 1 lub wskazanie jakiej norm dotyczy, gdyż nie każdy producent inwerterów określa ten parametr.

Odp. 1

Zamawiający dopuszcza 5% rozbieżności współczynnika sprawności dla paneli. Zamawiający dopuszcza zakres napięcia wejściowego dla inwertera od 200 V.

Wójt
wz. Tomasz Urbański
Sekretarz Gminy