

WYKONAWCY - WSZYSTYCH -

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. **Zakup, dostarczenie i montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Karsin**, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytania z dnia 13.11.2023 r.

Firma w związku z ogłoszeniem nr 2023/BZP 00486267/01 z dnia 09.11.2023 r. na dostawę pn.: „**Zakup, dostarczenie i montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Karsin**” składa poniższe zapytanie:

- 1) Czy zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy? Jeśli odpowiedź jest twierdząca – czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie jednego optymalizatora do dwóch modułów? 2. Prosimy o informację na temat pokrycia dachowego oraz kąta nachylenia dachów w obu obiektach. Jest to istotna kwestia przy doborze i wycenie konstrukcji. 3. Prosimy o informację jaka jest moc przyłączeniowa w obu obiektach.

Odp. 1

1. Dla paneli potencjalnie zacienionych tak. Sytuacja taka może wystąpić na Szkole Podstawowej w Karsinie, w celu porównywalności ofert należy w ofercie uwzględnić 20 optymalizatorów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego optymalizatora dla dwóch modułów.
2. Na każdym z obiektów blacha, kąt nachylenia dachu ok. 40°.
3. Moc przyłączeniowa obu szkół to 50kW.

- 2) 1. Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie modułów fotowoltaicznych o współczynniku temperaturowym natężenia I_{sc} maksymalnie 0,045 %/C? 2. Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie modułów fotowoltaicznych ze 120 ogniwami? Obecnie na rynku dostępne są panele renomowanych producentów z liczbą ogniw: 120 lub 108. Tylko moduły powyżej 500Wp (np. 575Wp) mają liczbę ogniw 140 i więcej, jednak ich waga przekracza maksymalną dopuszczalną wagę panela określoną w PFU.

Odp. 2

1. Nie.
2. Nie.

Wójt
wz. Tomasz Urbański
Sekretarz Gminy