

ZP 271.22.2023.3

## WYKONAWCY - wszyscy -

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. Zakup, dostarczenie i montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Karsin, Zamawiający wyjaśnia:

### 1. Pytania z dnia 13.11.2023 r.

Firma ..... w związku z ogłoszeniem nr 2023/BZP 00486267/01 z dnia 09.11.2023 r. na dostawy pn.: „Zakup, dostarczenie i montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Karsin” składa poniższe zapytanie:

- 1) Czy Zamawiający dopuści pojedyncze instalacje na poziomie 49,5kWp? Taka moc wynika z możliwych do zastosowania modułów (spełniających wymagania stawiane w OPZ)?

**Odp. 1**

**Tak.**

- 2) Proszę o opis konstrukcji dachów przewidzianych do montażu instalacji PV oraz poszycia dachowego.

**Odp. 2**

**Dach dwuspadowy pokryty blachą.**

- 3) Zamawiający zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie, przewiduje przeglądy instalacji PV, które należy ująć w oferowanej cenie. Przez jaki okres przeglądy mają być wykonywane i jak często?

**Odp. 3**

**Przez okres gwarancji, 1 przegląd w roku.**

- 4) Czy Zamawiający w ramach zadania wymaga przygotowania projektów technicznych poszczególnych instalacji fotowoltaicznych? Jaki zakres opracowania ma zawierać ewentualny projekt?

**Odp. 4**

**Zgodnie z S.T.**

- 5) Czy Zamawiający wymaga skierowania do realizacji osoby w postaci Kierownika budowy z uprawnieniami do zarządzania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej oraz kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci elektrycznych? Zgodnie z prawem instalacje o mocy do 50kWp nie podlegają reżimowi prawa budowlanego i nie ma konieczności dysponowania takimi osobami.

**Odp. 5**

**Zgodnie z obowiązującymi przepisami.**

**Wójt**  
  
**wz. Tomasz Urbański**  
**Sekretarz Gminy**