

ZP 271.22.2023.4

WYKONAWCY - WSZYSTYCH -

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. **Zakup, dostarczenie i montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Karsin**, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytania z dnia 14.11.2023 r.

Firma w związku z ogłoszeniem nr 2023/BZP 00486267/01 z dnia 09.11.2023 r. na dostawy pn.: „**Zakup, dostarczenie i montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Karsin**” składa poniższe zapytanie:

- 1) Proszę o informację dla szkół o dachach. Czy są one płaskie? Jeżeli skośne to czym są pokryte?

Odp. 1

Dachy pokryte blachą, kąt nachylenia połaci ok. 40°.

- 2) Czy w przypadku falownika wymóg zużycia poniżej 1W w nocy jest konieczny? Czy można zastosować falownik, którym zużycie jest

Odp. 2

Falownik musi być zgodny ze specyfikacją.

Wójt

wz. Tomasz Urbański
Sekretarz Gminy