

Karsin, 27.09.2024 r.

ZP 271.11.2024.4

WYKONAWCY

- wszyscy -

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, Karsin - Miedzno**, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytania z dnia 27.09.2024 r.

Firma w związku z ogłoszeniem nr 2024/BZP 00503443/01 z dnia 17 września 2024 r. na roboty budowlane pn.: „**Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, Karsin - Miedzno**” składa poniższe zapytanie:

- 1) Czy na początkowym odcinku drogi znajdują się płyty YOMB? Czy należy je rozebrać?

Odp. 1

Zamawiający zobowiązuje się do zdjęcia płyt przed rozpoczęciem prac.

- 2) W związku z odpowiedziami, w których Zamawiający mówi o 5cm warstwy ścieralnej, prosimy o zaktualizowanie Projektu, Przekroju poprzecznego oraz Przedmiaru robót, aby nikt z oferentów nie popełnił błędu składając ofertę.

Odp. 2

Należy wykonać nawierzchnię asfaltową zgodnie z przekrojem tzn. tłucznia łamanego 0/31,5 + dwie warstwy asfaltu 3 cm + 4 cm (omyłkowo w poprzednich odpowiedziach zawarto 5 cm + 4 cm).