

ZP 271.11.2024.2

WYKONAWCY - wszyscy -

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, Karsin - Miedzno**, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytania z dnia 25.09.2024 r.

Firma w związku z ogłoszeniem nr 2024/BZP 00503443/01 z dnia 17 września 2024 r. na roboty budowlane pn.: „**Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, Karsin - Miedzno**” składa poniższe zapytanie:

- 1) Jakiej grubości należy wykonać pobocze? Grubość 15cm, tak jak w projekcie oraz łączna grubość konstrukcji drogi ($8+4+3=15$)? Czy 7cm według przedmiaru?

Odp. 1

Pobocze 15 cm a asfalt zgodnie z projektem, warstwa ścieralna 5 cm AC11 i warstwa wiążąca 4cm AC16. + podbudowa 8 cm z kruszywa łamanego 0/31,5.

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke