

WYKONAWCY - wszyscy -

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. **Modernizacja Domu Kultury w Wielu w ramach lokalnego wykorzystywania wartości kulturowych na terenie Gminy Karsin**, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytania z dnia 30.03.2025 r.

Firma w związku z ogłoszeniem nr 2025/BZP 00151476/01 z dnia 18 marca 2025 r. na roboty budowlane pn.: „**Modernizacja Domu Kultury w Wielu w ramach lokalnego wykorzystywania wartości kulturowych na terenie Gminy Karsin**” składa poniższe zapytanie:

- 1) Proszę o podanie szczegółowych informacji dotyczących wymiany stolarki okiennej (kolor, okna stałe czy otwierane oraz ilość szyb).

Odp. 1

Kolor biały, 3 szyby, otwierane i uchylne. Uwzględnić wszystkie otwory do wymiany w muzeum (obecnie stara stolarka skrzynkowa).

- 2) Proszę o podanie informacji czy zakup lamp leży po stronie zamawiającego czy wykonawcy?

Odp. 2

Montaż po stronie Wykonawcy.

- 3) Proszę o podanie informacji, które pomieszczenia wewnątrz budynku mają zostać odmalowane i czy wykonawcy mają też liczyć zeskrobanie starej farby i położenie gładzi?

Odp. 3

Należy przyjąć powierzchnię malowania w ilości zgodnej z przedmiarem w pomieszczeniach wskazanych przez administratora/dyrekcję DK, należy przyjąć w wycenie zeskrobanie starej farby i położenie gładzi. Należy uwzględnić malowanie kasetonów w całym korytarzu oraz 3 pomieszczenia na półpiętrze.

- 4) W SWZ jest informacja;- , W ramach przedsięwzięcia dot. nawierzchni brukowej należy uwzględnić montaż płyt gładkich betonowych wymiar ok. 50 x 50 cm w celu eliminacji

barier architektonicznych' a w przedmiarze jest zapisane że ma zostać wyremontowany bruk? Jaki wariant należy przyjąć w kosztorysie?

Odp. 4

Należy uwzględnić montaż nowego bruku zgodnie z ilością podaną w przedmiarze (bruk do ustalenia z Zamawiającym) polegające na dostosowaniu spadków i dojścia dla osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami budowlanymi i konserwatorskimi.

WÓJTA GMINY

mgr inż. Roman Brunke