

ZP 271.1.2025.5

WYKONAWCY - wszyscy -

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. **Modernizacja Domu Kultury w Wielu w ramach lokalnego wykorzystywania wartości kulturowych na terenie Gminy Karsin**, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytania z dnia 2.04.2025 r.

Firma w związku z ogłoszeniem nr 2025/BZP 00151476/01 z dnia 18 marca 2025 r. na roboty budowlane pn.: „**Modernizacja Domu Kultury w Wielu w ramach lokalnego wykorzystywania wartości kulturowych na terenie Gminy Karsin**” składa poniższe zapytanie:

1. Dotyczy: remont świetlicy we Wielu. W projekcie przedmiaru robót nie uwzględniono:
1) długości obróbek blacharskich i orynnowania – jakie wielkości należy przyjąć?

Odp.

Łączna wielkość obróbek blacharskich to 42,8 m².

- 2) Określenie powierzchni dojsć i dojazdów podlegających wymianie – jakie wymiary należy przyjąć?

Odp.

220 m²

Określenia głębokości na jaką należy odkopać fundamenty i jaką grubość docieplenia zastosować?

Odp.

1,2 m poniżej poziomu terenu o grubości 10 cm.

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke