

ZP 271.12.2025.13

WYKONAWCY - WSZYSTY -

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. **Budowa ścieżki rowerowej Borsk-Wiele-Lubnia**, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytania z dnia 26.09.2025 r.

Firma w związku z ogłoszeniem nr 2025/BZP 00420456/01 z dnia 12 września 2025 r. na roboty budowlane pn.: „**Budowa ścieżki rowerowej Borsk-Wiele-Lubnia**” składa poniższe zapytanie:

- 1) Według planu sytuacyjnego w km 1+810-1+880 (przy skrzyżowaniu z kapliczką) odcinka nr 1 występują kolizje z ogrodzeniami. Czy w wycenie należy ująć odtworzenie ogrodzenia? W jakiej technologii?

Odp. 1

Należy wycenić odtworzenie ogrodzeń, zgodnie z ich obecną technologią.

- 2) Według planu sytuacyjnego w km 1+500–1+660 oraz w km 1+870 odcinka nr 1 występują zbiorniki wodne. Prosimy o wskazanie, w jaki sposób należy usunąć tę kolizję. W naszej ocenie wykonanie zwykłych robót ziemnych może być niewystarczające.

Odp. 2

Przewidziano montaż murów oporowych w tych odcinkach w przypadku koniecznym, zbrojenie skarp.

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke