

ZP 271.12.2025.9

WYKONAWCY - wszyscy -

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. **Budowa ścieżki rowerowej Borsk-Wiele-Lubnia**, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytania z dnia 25.09.2025 r.

Firma w związku z ogłoszeniem nr 2025/BZP 00420456/01 z dnia 12 września 2025 r. na roboty budowlane pn.: „**Budowa ścieżki rowerowej Borsk-Wiele-Lubnia**” składa poniższe zapytanie:

- 1) Prosimy o określenie długości jaką należy wycenić w przetargu w pozycji: "c) W miejscach koniecznych należy zastosować odprowadzenie wód opadowych w postaci korytek odwróconych poza ścieżkę (teren zielony, pobocze)." żeby oferty były porównywalne.

Odp. 1

Montaż korytek odwróconych z odwodnieniem drogi istniejącej w ilości 19 szt. w rozstawie co 20 metrów – zakres w miejscowości Kliczkowy. Zakres Wiele-Lubnia 15 szt. korytek z miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

- 2) Jaka ma być konstrukcja ścieżki? w niektórych przekrojach są dwie warstwy bitumiczne np AC11S gr. 4cm i AC16W, a w innych AC8S gr.5cm.

Odp. 2

Nawierzchnia ścieżki asfaltowa gr. 5cm z podbudową grubości 15 cm warstwa odcinająca , zjazd (8cm i 20cm podbudowy, warstwa odcinająca)

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke