

ZP 271.13.2025.1

WYKONAWCY - wszyscy -

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na trasie Zamość – Mokre etap III, Gmina Karsin**, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytania z dnia 23.09.2025 r.

Firma w związku z ogłoszeniem nr 2025/BZP 00428890/01 z dnia 18 września 2025 r. na roboty budowlane pn.: „**Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na trasie Zamość – Mokre etap III, Gmina Karsin**” składa poniższe zapytanie:

- 1) Prosimy o dokładne określenie grubości podbudowy z kruszywa łamanego.

Odp. 1

15 cm po zagęszczeniu.

- 2) Prosimy o uściślenie rodzajów mas bitumicznych, które mają być użyte w zadaniu..

Odp. 2

AC11S i AC16W.

Wójt

wz. Tomasz Urbański
Sekretarz Gminy