

ZP 271.11.2025.1

WYKONAWCY - wszyscy -

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej szkół podstawowych w Karsinie, Wielu i Osowie w ramach poprawy efektywności energetycznej na terenie gminy Karsin**, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytania z dnia 23.09.2025 r.

Firma w związku z ogłoszeniem nr 2025/BZP 00432686/01 z dnia 19 września 2025 r. na roboty budowlane pn.: „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej szkół podstawowych w Karsinie, Wielu i Osowie w ramach poprawy efektywności energetycznej na terenie gminy Karsin**” składa poniższe zapytanie:

- 1) Proszę udostępnić dokumentację projektową dotyczącą kotłowni. Rzetelna wycena kotłowni bez tej dokumentacji nie jest możliwa.
Ewentualnie proszę zmienić postępowanie na "zaprojektuj i wybuduj"

Odp. 1

Przedmiotem wymiany pieca jest jedynie Szkoła w Osowie (piec na pellet), nie dotyczy pozostałych szkół. Moc pieca dobrać zgodnie z audytem szkoły w Osowie. Zamawiający nie dysponuje schematem kotłowni, należy przyjąć układ i rozwiązania instalacyjne takie jak w stanie istniejącym. W ramach przedsięwzięcia w szkole w Osowie zostanie zamontowany jeden piec na pellet o mocy min. 60 kW. Projektowany kocioł na pellet będzie wyposażony w automatyczny podajnik paliwa i nie będzie miał możliwości zainstalowania rusztu awaryjnego.

Wójt
wz. Tomasz B. Bański
Sekretarz Gminy