

WYKONAWCY - wszyscy -

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. **Zakup i dostawa agregatów prądotwórczych**, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytania z dnia 13.10.2025 r.

Firma w związku z ogłoszeniem nr 2025/BZP 00467652/01 z dnia 10 października 2025 r. na dostawy pn.: „**Zakup i dostawa agregatów prądotwórczych**” składa poniższe zapytanie:

- 1) Zgodnie z dyrektywą 2016/1628 oraz Dziennikiem Ustaw nr 1339 z 2020 roku wprowadzającym dyrektywę w Polsce zespoły prądotwórcze stacjonarne nie muszą spełniać żadnej normy emisji spalin (non-emission). Wszystkie inne zespoły prądotwórcze muszą spełniać normę emisji spalin STAGE V. Poniżej definicje poszczególnych określeń opisane w dyrektywie 2016/1628: 35) „zespół prądotwórczy” oznacza niezależną maszynę mobilną nieporuszającą się po drogach, która nie jest częścią układu napędowego, przeznaczoną głównie do produkcji mocy elektrycznej; 36) „maszyna stacjonarna” oznacza maszynę, która ma być trwale zamontowana w jednym miejscu jej pierwszego użytkowania, nieprzeznaczoną do przemieszczania po drogach lub w inny sposób, z wyjątkiem przemieszczenia z miejsca produkcji do miejsca pierwszego montażu; 37) „trwale zamontowany” oznacza przyśrubowany lub w inny sposób skutecznie przymocowany, tak że nie jest możliwe usunięcie bez pomocy narzędzi lub sprzętu, do fundamentu lub innego elementu ograniczającego, który ma za zadanie spowodować, by silnik był używany tylko w jednym miejscu w budynku, konstrukcji, obiekcie lub instalacji; W związku z powyższym prosimy o określenie: Czy zgodnie z Rozporządzeniem agregat na przyczepie/podwoziu należy dostarczyć z normą Stage V?

Odp. 1

Agregat mobilny na przyczepie musi spełniać normy emisji spalin Stage 5 zgodnie z wymaganiami rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/1628.

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke