

WYKONAWCY - wszyscy -

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. **Zakup i dostawa agregatów prądotwórczych**, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytania z dnia 16.10.2025 r.

Firma w związku z ogłoszeniem nr 2025/BZP 00467652/01 z dnia 10 października 2025 r. na dostawy pn.: „**Zakup i dostawa agregatów prądotwórczych**” składa poniższe zapytanie:

- 1) Czy Zamawiający dopuszcza ograniczenie odpowiedzialności cywilnoprawnej Dostawcy wobec Zamawiającego łącznie ze wszystkich tytułów lub na podstawie jakichkolwiek okoliczności związanych z zawarciem lub wykonaniem niniejszej umowy, dochodzona na podstawie umowy lub przepisów prawa, w szczególności z tytułu naprawienia szkody, kar umownych, wykonawstwa zastępczego, regresów, odstąpienia od umowy, jest ograniczona kwotowo tj. do maksymalnej wartości 100% kwoty stanowiącej wynagrodzenie netto Dostawcy?

Odp. 1

Nie.

- 2) Czy Zamawiający dopuszcza silnik no Stage w agregacie mobilnym (bez stage V – norma emisji spalin dla zespołów mobilnych) w związku z bardzo krótkim terminem realizacji i brakiem dostępności silników na rynku.

Odp. 2

Tak, dopuszcza.

- 3) Czy Zamawiający dopuszcza dostawę agregatu stacjonarnego oraz osobną przyczepę platformową do przewozu zespołu? Taki zabieg pozwoli dostarczyć zespoły w terminie znacznie wpłynie na cenę urządzeń oraz jego niezawodność. Zespoły z normą Stage V są wyposażone w układy oszczadności spalin które sprawiają że zespoły są bardziej awaryjne.

Odp. 3

Agregat ma być dostarczony na przyczepie, gotowy do użytkowania.

- 4) Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu dotyczącego możliwości wymiany oleju oraz filtrów we własnym zakresie bez utraty gwarancji. Wykonawca wskazuje, że nie będzie miał wglądu jakich komponentów użył Zamawiający do przeprowadzenia serwisu oraz nie ma wiedzy czy osoby przeprowadzające dane czynności wykonają tę czynność należycie.

Odp. 4

Zamawiający nie wyraża zgody.

- 5) Wykonawca wnosi o zapis że w skutek nie prawidłowego wykonania przeglądu okresowego przez Zamawiającego Wykonawca ma prawo zakończyć okres gwarancyjny dla danej jednostki.

Odp. 5

Zamawiający nie wyraża zgody.

- 6) Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy SZR do każdego z zespołów ma być jako osobny element w obudowie natynkowej wewnętrznej?

Odp. 6

SZR musi być a agregacie lub osobna skrzynia obok lub musi być nowa skrzynka rozdzielcza.

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke