

Specyfikacja techniczna agregatów prądotwórczych

1. Agregat prądotwórczy stacjonarny w miejscowości Wiele:

- Moc znamionowa prądnicy 60,0 KW,
napięcie znamionowe [V] 230/400,
częstotliwość [Hz] 50 Hz
- Regulacja napięcia z systemem AVR
- Agregat wyposażony w zabudowę wyciszającą, odporną na opady atmosferyczne
- Własny układ SZR
- Sterownik z kontrolą zasilania sieciowego z funkcją automatycznego rozruchu / ręcznego startu, z podglądem trybów pracy (trójfazowy pomiar napięć i prądów), pomiar temperatury silnika, poziomu paliwa
- Wyposażony w silnik wysokoprężny
- Podgrzewacz bloku silnika oraz cieczy chłodzącej
- Ładowanie akumulatorów w czasie postoju
- Możliwość wymiany olejów oraz filtrów we własnym zakresie bez utraty gwarancji
- Czas pracy na zbiorniku przy 75 % obciążenia min. 20 h

2. Agregat prądotwórczy stacjonarny w miejscowości Karsin:

- Moc znamionowa prądnicy 60,0 KW,
napięcie znamionowe [V] 230/400,
częstotliwość [Hz] 50 Hz
- Regulacja napięcia z systemem AVR
- Agregat wyposażony w zabudowę wyciszającą, odporną na opady atmosferyczne
- Własny układ SZR
- Sterownik z kontrolą zasilania sieciowego z funkcją automatycznego rozruchu / ręcznego startu, z podglądem trybów pracy (trójfazowy pomiar napięć i prądów), pomiar temperatury silnika, poziomu paliwa
- Wyposażony w silnik wysokoprężny
- Podgrzewacz bloku silnika oraz cieczy chłodzącej
- Ładowanie akumulatorów w czasie postoju
- Możliwość wymiany olejów oraz filtrów we własnym zakresie bez utraty gwarancji
- Czas pracy na zbiorniku przy 75 % obciążenia min. 20 h

3. Agregat prądotwórczy stacjonarny w miejscowości Osowo

- Moc znamionowa prądnicy 20,0 KW,
napięcie znamionowe [V] 230/400,
częstotliwość [Hz] 50 Hz
- Regulacja napięcia z systemem AVR

- Agregat wyposażony w zabudowę wyciszającą, odporną na opady atmosferyczne
- Własny układ SZR
- Sterownik z kontrolą zasilania sieciowego z funkcją automatycznego rozruchu / ręcznego startu, z podglądem trybów pracy (trójfazowy pomiar napięć i prądów), pomiar temperatury silnika, poziomu paliwa
- Wyposażony w silnik wysokoprężny
- Podgrzewacz bloku silnika oraz cieczy chłodzącej
- Ładowanie akumulatorów w czasie postoju
- Możliwość wymiany olejów oraz filtrów we własnym zakresie bez utraty gwarancji
- Czas pracy na zbiorniku przy 75 % obciążenia min. 20 h

4. Agregat prądotwórczy stacjonarny w miejscowości Karsin przepompownia ścieków P1k:

- Moc znamionowa prądnicy 50,0 KW,
napięcie znamionowe [V] 230/400,
częstotliwość [Hz] 50 Hz
- Regulacja napięcia z systemem AVR
- Agregat wyposażony w zabudowę wyciszającą, odporną na opady atmosferyczne
- Własny układ SZR
- Sterownik z kontrolą zasilania sieciowego z funkcją automatycznego rozruchu / ręcznego startu, z podglądem trybów pracy (trójfazowy pomiar napięć i prądów), pomiar temperatury silnika, poziomu paliwa
- Wyposażony w silnik wysokoprężny
- Podgrzewacz bloku silnika oraz cieczy chłodzącej
- Ładowanie akumulatorów w czasie postoju
- Możliwość wymiany olejów oraz filtrów we własnym zakresie bez utraty gwarancji
- Czas pracy na zbiorniku przy 75 % obciążenia min. 20 h

5. Agregat prądotwórczy- mobilny na przyczepce samochodowej:

- Moc znamionowa prądnicy 50,0 KW,
napięcie znamionowe [V] 230/400,
częstotliwość [Hz] 50 Hz
- Regulacja napięcia z systemem AVR
- Wyjścia zasilające AC- 3 fazowe 63A, wyjście zasilające jednofazowe
- Agregat wyposażony w zabudowę wyciszającą, odporną na opady atmosferyczne
- Sterownik z podglądem trybów pracy (trójfazowy pomiar napięć i prądów), pomiar temperatury silnika, poziomu paliwa
- Wyposażony w silnik wysokoprężny
- Zamontowany agregat na przyczepie z zaczepem kulowym wyposażonym w hamulec najazdowy ze stabilizatorem jazdy
- Amortyzatory osi
- Możliwość wymiany olejów oraz filtrów we własnym zakresie bez utraty gwarancji

- Czas pracy na zbiorniku przy 75 % obciążenia min. 20 h