

IZD.271.1.5.2017

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
w zapytaniu ofertowym na
Budowę pompowni sieciowej we wsi Żebry-Laskowiec

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie otwartego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 106) wpłynęło pytanie dotyczące wyjaśnienia treści zapytania:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zbiornika retencyjnego skręcanego z elementów z izolacją termiczną od wewnątrz i membranę gumową?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania zbiornika retencyjnego skręcanego z elementów z izolacją termiczną od wewnątrz i membranę gumową ze względu na istotne odstępstwo od projektu.


Jacek Józef Murawski