

## Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Krasnystaw, dnia 24 sierpnia 2010 roku.

OR. 3421-11/10

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Budowę okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją zasilającą, instalacją agregatu, UPS'a, Hotspot'a oraz wyposażenia serwerowni w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie”.

Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie informuje, że wpłynęły zapytania od wykonawców dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją zasilającą, instalacją agregatu, UPS'a, Hotspot'a oraz wyposażenia serwerowni w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie”.

---

### Pytanie

**1:**

*Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, a użyte w projektach technicznych nazwy własne firm, producentów, marek nie są dla wykonawców obowiązujące i można zastosować systemy innych producentów zachowując jednolitość systemu i minimalne parametry techniczne nie gorsze niż proponowane w projektach technicznych ?*

### Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, przy zachowaniu jednolitości systemu oraz minimalnych parametrów technicznych, nie gorszych niż w proponowanych projektach technicznych.

---

### Pytanie 2:

Pytanie dotyczy punktu 2.6 załącznika nr 10 do SIWZ:

Poniżej centrali telefonicznej w szafie GPD należy zamontować cyfrowy rejestrator rozmów typu TRX 332 o następującym wyposażeniu:

- karta analogowa 4 kanałowa – 1 szt.,

- karta ISDN 2 kanałowa – 2 szt.
- interfejs do radiotelefonów – 4 szt.

Rejestrator podanego typu, może współpracować bezpośrednio z centralami telefonicznymi np. firmy SLICAN.

*Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na pytanie czy zamawiający dopuszcza sprzęt równoważny innego producenta niż wskazany w specyfikacji ?*

**Odpowiedź 2:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, przy zachowaniu jednolitości systemu oraz minimalnych parametrów technicznych, nie gorszych niż w proponowanych projektach technicznych.

---

**Pytanie 3:**

Pytanie dotyczy punktu 2.6 załącznika nr 10 do SIWZ:

*Czy Zamawiający poprzez kartę ISDN 2 kanałową rozumie kartę do rejestracji 1 linii ISDN BRA (2B+D) ?*

**Odpowiedź 3:**

TAK

---

**Pytanie 4:**

*W nawiązaniu do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, załącznik nr 10, Przedmiar robót, zestawienie materiałów, punkt 66, cytat:*

*Rejestrator cyfrowy (materiał inwestora)*

*Co zamawiający rozumie poprzez tak określone urządzenie ?*

**Odpowiedź 4:**

Rejestrator cyfrowy - UMRET MIWI Model myDRV1630.

---

**Pytanie 5:**

*Czy rejestracja rozmów centrali Slican CCT-1668.EU musi być zrealizowana przez model typ rejestratora wyszczególnionego w specyfikacji (typ TRX 332) czy też rejestracja może być zrealizowana poprzez dodatkowy moduł montowany w samej centrali (Slican) lub też rejestrator innej firmy równoważny do wyspecyfikowanego ?*

**Odpowiedź 5:**

Równoważny spełniający wymogi SIWZ.

---

**Pytanie 6:**

*W przedmiarze robót pozycja 58 "przewód ekranowany(F/FTP)....." jest podana ilość 6952 metry, proszę o podanie sposobu układania tych przewodów (korytka kablowe, wkuwanie bruzd, rurki..... ???) gdyż w przedmiarze nie jest ujęta taka pozycja.*

**Odpowiedź 6:**

Wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

---

**Pytanie 7:**

*W nawiązaniu do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, załącznik nr 10 Przedmiary robót KPPSP w Krasnymstawie, tab. Zestawienie Materiałów, poz. 79.*

79. Telefon systemowy SLICAN CTS+ konsola    szt.    6

*Proszę o odpowiedź na pytanie, do jakiego modułu należy podłączyć w/w telefony systemowe, skoro w przedmiarach oraz w Opisie Technicznym punkt 2.6 nie ma wzmianki na temat wyposażenia centrali telefonicznej w moduł połączeniowy dla telefonów systemowych.*

**Odpowiedź 7:**

Centrala telefoniczna powinna być wyposażona w moduł połączeniowy dla telefonów systemowych.

---

**Pytanie 8:**

*Czy każdy z 6 telefonów ma być wyposażony w konsolę rozszerzającą ?*

**Odpowiedź 8:**

TAK

**CZŁONEK ZARZĄDU**

**Henryk Czerniej**

**STAROSTA**

**Janusz Szpak**