

DOBÓR GRZEJNIKÓW PRZY PARAMETRACH CZYNNIKA GRZEWczego 80/60°C

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	t w	Qo	fu	fo	fp	Qg	Dobrano grzejnik	
		°C	[W]	-	-		[W]	typ	wielkość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wiatrołap	16	0	1,10	1,00	1,16	0		
2	Portiernia	20	570	1,00	1,00	1,27	832	11	607
3	Hall	20	2235	1,00	1,00	1,27	3264	22	607 x 2
4	Szatnia	24	4800	1,00	1,00	1,42	7838	22	609 x 4
5	Szatnia	24	1296	1,00	1,00	1,42	2116	22	609
6	Szatnia	24	3000	1,00	1,00	1,42	4899	22	610 x 2
7	Szatnia	24	1529	1,00	1,00	1,42	2497	22	610
8	Magazyn sprzętu	20	1685	1,00	1,00	1,27	2461	22	606 x 2
9	Korytarz	20	0	1,00	1,00	1,27	0		
10	Sala gimnastyczna	16	15500	1,00	1,00	1,16	20677	22	609 x 10
10	Sala gimnastyczna	16	3817	1,00	1,00	1,16	5092	22	908 x 2

razem	34432
--------------	--------------

Uwaga! Straty ciepła z pom.1 dorzucono do pom. 3
Straty ciepła z pom. 9 dorzucono do pom.3,4,5,6,