

Krasnystaw, dnia 26 kwietnia 2018 r.

ZP.272.5.2018

Wykonawcy (wszyscy)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 3140L Krasnystaw (ul. Borowa) – Latyczów – Dworzyska – Wał – Wólka Orłowska wraz z przebudową dwóch mostów – podział na 2 części

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) Powiat Krasnostawski prowadząc postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia ww. zamówienia publicznego przekazuje poniżej treść pytania dotyczącego SIWZ, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 25 kwietnia 2018 r.: wraz z udzieloną odpowiedzią:

Pyt. 1.

Prosimy o podanie parametrów technicznych (poziom powstrzymywania, szerokość pracująca, poziom intensywności zderzenia) barier ochronnych stalowych SP06.

Odp. 1.

Parametry techniczne dla bariery:

- poziom powstrzymania - H1 (zgodnie z EN 1317 część 1 i 2)
- szerokość pracująca - W5
- poziom intensywności zderzenia - A

Treść udzielonych wyjaśnień staje się integralną częścią SIWZ.

SEKRETARZ POWIATU

Wojciech Hryniewicz

STAROSTA

Janusz Szpak