

Krasnystaw, dnia 10 maja 2018 r.

ZP.272.5.2018

**Wykonawcy (wszyscy)**

***Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 3140L Krasnystaw (ul. Borowa) – Latyczów – Dworzyska – Wał – Wólka Orłowska wraz z przebudową dwóch mostów – podział na 2 części***

Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) Powiat Krasnostawski prowadząc postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia ww. zamówienia publicznego przekazuje poniżej treść pytania dotyczącego SIWZ, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 8 maja 2018 r.: wraz z udzieloną odpowiedzią:

**Pyt. 1.**

Prosimy o sprecyzowanie parametrów technicznych dla betonów konstrukcyjnych C30/37 oraz C35/45, ponieważ załączone SST jest zbyt ogólne.

**Odp. 1.**

**Wykonawca powinien zastosować mieszankę betonową gwarantującą uzyskanie klas wytrzymałości wskazanych na poszczególnych rysunkach zbrojeniowych oraz klas ekspozycji (XC4, XF4) zgodnie z opisem technicznym do projektu wykonawczego.**

Treść udzielonych wyjaśnień staje się integralną częścią SIWZ.

STARZA POWIATU  
*Wojciech Hryniewicz*

WICESTAROSTA  
*Henryk Czerniej*