


rzut piwnic
skala 1:100

Typ: Jednostka zewnętrzna pompy ciepła
Model: MV5-X400W/V2GN1
Producent: Nabilaton
Nominalna wydajność grzewcza: 44,9 kW
Sprężarka: scroll inverter
Nominalny pobór mocy grz.: 10,5 kW
Zasilanie: 400V/3N/50Hz
Poziom natężenia dźwięku: 43 dB(A)
Masa: 297 kg
Wymiary (szer./wys./gł.): 1340/1635/790mm
Zakres temp. dla grz.: -20~+24°C

**PRO-SANIT**
USŁUGI PROJEKTOWE
SZYMON PRZEKORA USŁUGI PROJEKTOWE
UL. JASPISOWA 12/1 20-583 LUBLIN
biuro: UL. WOJCIECHOWSKA 5A POK. 26
e-mail: PROSANIT@VP.PL, tel.: 505 143 320

Inwestor:
**Powiat Krasnostawski**
**ul. Sobieskiego 3**
**22-300 Krasnystaw**

Obiekt:
**Kompleksowa termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie gm. Krasnystaw**

Tytuł rysunku:
RZUT PIWNIC - INSTALACJA POWIETRZNYCH POMP CIEPŁA DO CWU

| Data: | Nr kolejny: | Podziałka: |
|---|---|---|
| 10.2017 | S7 | 1:100 |

| Branża: | Imię i Nazwisko: | Numer uprawnień: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| Projektant | mgr inż. Andrzej Przekora | 2186/Lb/84 | |
| Zespół projektowy | mgr inż. Szymon Przekora | - | |
| | mgr inż. Krzysztof Bartosiewicz | - | |
| | inż. Maria Nowicka | - | |
| Sprawdzający | mgr inż. Przemysław Glaszczka | LUB/0181/POWS/09 | |